镇江空气源热泵安装、南京热泵电柜安装

产品名称	镇江空气源热泵安装、南京热泵电柜安装
公司名称	南京恒益机电工程有限公司
价格	700.00/台
规格参数	
公司地址	南京市上元二街488号
联系电话	025-52182982 18068805122

产品详情

1） 选择通风良好、排气顺畅的安装场所；热泵机组周围应无强热源及其它设备的排气口，无腐蚀性和可燃性气体；勿将热泵机组安装在密闭、有污染，灰尘大的地方；热泵机组占地、排风及运行噪音应不影响周围居民。 （2） 热泵机组可安装于地面、屋顶、阳台、专用平台或其它任何便于安装并可承受机组运行重量的地方；家用机组也可用安装支架固定在坚实的外墙上(非空心砖墙，如做外墙保温需要增加膨胀螺栓长度)。 （3） 机组与热水箱尽量靠近，距离不宜大于5m，机组与热水箱的高度差不得大于其机外扬程（如条件允许，尽量保持机组与热水箱位于同一水平面）。 （4） 单台机组与四周墙壁或其它放置物体之间应保持适当距离，具体标准：进风口距离不低于700mm，排风口距离不低于800mm，其他侧面距离不低于600mm；多台机组安装时，排风口尽量为同一方向，两机组之间有效距离不低于100mm；热泵机组安装于室外时应注意风向，避免排风方向直接迎风。 （5）
热泵机组就位的基础必须为水平面，如果落地安装，必须做150mm高度以上的安装水平地基。 （6）
热泵机组与基础之间加10 mm～20mm的橡胶减震垫。 （7）
热泵机组应安装于离电源、水源较近的地方，以便于配线和布管。 （8）
热泵机组附近应有落水管用于排放热泵机组过程中产生的冷凝水。 （9）
安装楼层较高应有良好的防雷措施。 ,