山东 VNTR08隔离变压器 VNTR08

产品名称	山东 VNTR08隔离变压器 VNTR08
公司名称	杭州德越科技有限公司
价格	13500.00/套
规格参数	品牌:DEVER 型号:VNTR08
公司地址	杭州市余杭区顺丰路50号
联系电话	86-0152-68171250 15268171250

产品详情

德越科技提供高性价比的医用it隔离电源系统（医疗it系统）整套系统包括：vntr08单相隔离变压器 em9bv绝缘监视仪 互感器 vndp仪器专用电源vnbs06远程报警操作终端。咨询联系：胡工：15268171250医疗建筑物2类场所，如手术室、icu和ccu等地方，对电力可靠性要求很高，不管出现任何情况，应最大程度地保证电力供应的连续性，否则，一旦维持病人生命的设备断电，将导致病人的生命危险。同时，这些场所还必须防止系统和负载的微弱漏电。因此，在医疗建筑物的2类场所，必须使用it系统供电。

咨询：胡工：15268171250 qq1677066988)

杭州德越科技有限公司的医疗it系统(隔离电源系统)是根据iec60364-7-710和gb16895.24-2005专门为医疗2类场所设计的供电系统，主要由医疗隔离变压器(医用单相隔离变压器)、绝缘监视仪（绝缘监测仪）和外接报警显示仪（远程报警操作单元）三大部分组成，其容量在3.15kva到10kva之间可选。同时，杭州德越电子科技有限公司还提供医疗it系统专用的仪器电源与外接报警测试面板同步显示监测it隔离电源工作状态。

手术室，重症监护室icu ccu等特殊场合使用的医用隔离电源系统须含有以下系统

a、每间i级手术间按原设计配电思路以及总负荷配备不应小于10kva，且必须设置≥6.3kva隔离变压器构成的it系统(包括隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元)；每间iii级手术室总配电负荷不应小于8kva，it系统≥6.3kva隔离变压器构成的；it系统最大分断时间230v应为0.2 s.

b、医用隔离电源系统由医用隔离变压器，绝缘监测，外接报警装置，断路器等主要元件组成，并符合以下标准：

1隔离变压器

1.1 满足《建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所得要求—医疗场所》gb16895.24-2005 / iec60364-7-710：2002 710.512.1.6中规定：医用隔离变压器应符合iec61558-2-15的要求。

1.2 变压器的二次侧额定电压un不应超过250v，用于移动式和固定式设备的医疗it系统应采用单相变压器，其额定输出容量不应小于0.5kva，但不应超过10kva。

1.3 医用隔离变压器的金属外壳需与局部等电位联结端子板联结。

2绝缘监测仪

2.1绝缘监视报警系统符合iec61557-8和iec60364-7-710标准。

2.2交流内阻抗应至少为100kω；测试电压不应大于直流25v；即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于1ma；最迟在绝缘电阻降至50 kω时，应发出信号。应配置试验此功能的器具。

3报警显示系统

3.1实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。

3.2一只（绿）灯亮表示工作正常；

当绝缘电阻下降到最小整定值时，一只（黄）灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示；

当绝缘电阻下降到最小整定值时，音响报警动作。音响报警可以通过面板解除；

当故障被清除恢复正常后，（黄）色信号应熄灭。

医用隔离电源 医用隔离变压器 医用绝缘监视仪
漏电监测仪（剩余电流监视仪）漏电监视仪系统（剩余电流监视仪系统）

更多关于医疗it系统信息咨询：胡工：15268171250 qq1677066988)