

# 医院污水处理站

产品名称	医院污水处理站
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	用途:污水废水处理 材质:碳钢不锈钢 规格:定制
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

## 产品详情

医疗废水是指门诊、急诊、病房、手术室、检验与实验室、病理解剖室、放射与核医学科室、传染疾病诊疗室、供应室、洗衣房、太平间等区域处排出的诊疗废水，以及生活及粪便废水；当医疗机构排放出的其他废水和上述废水混合后排出，一律视为医疗机构废水。医院污水处理站都有那些建站要求呢？

### 一、处理站的选址、安全间距及防护隔离要求

处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。

1.1 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。

1.2 医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。

1.3 污水处理站周围应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。

1.4 污水处理站应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。

1.5 污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运。

1.6 传染病医院及含有传染病房的综合医院的污水处理站，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，并应与处理构、建筑物严格隔离。

### 二、处理构、建筑物的设计要求

2.1 处理构、建筑物及主要设备应分二组，每组按50%的负荷计算。

2.2 处理构、建筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施；确保处理效果，安全耐用，操作方便，有利于操作人员的劳动保护。

2.3 污水处理构筑物应设排空设施，排出的水应回流处理。

2.4 在寒冷地区，处理构筑物应有防冻措施。当采暖时，处理构筑物室内温度可按5℃设计；加药间、检验室和值班室等的室内温度可按15℃设计。

2.5 高架处理构筑物应设置适用的栏杆、防滑梯和避雷针等安全措施。

2.6 污水处理站排水一般宜采用重力流排放，必要时可设排水泵站。

### 三、处理站的附属设施及相关要求

3.1 在污水处理站的设计中，应根据总体规划适当预留余地。

3.2 根据医院的规模和具体条件，处理站应设值班、化验用房、控制室及联络电话等设施。

3.3 污水处理站内可根据需要，在适当地点设置污泥、废渣及医疗废弃物的堆放场地，但以上垃圾须采取严格封闭措施。

3.4 处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置。

### 四、绿化

4.1 医院污水处理厂须绿化。可种植若干花卉，以美化环境。

4.2 医院污水处理厂与病房或居住区之间，应尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气和风机噪音对病人或居民的干扰。

4.3 医院污水处理厂的卫生工作十分重要。蚊蝇较易孳生是污水处理厂的特点，要采取有效措施加以防止。做到清洁整齐，文明卫生。