

设计制造验收	JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度	GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS
阀门法兰连接	JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验	GB/T 13927-1992	JB/T 9092-
阀门供货要求	GB/T 12252	——
阀门标志	GB 12220-1989	ISO 5209 :

?????PZ73W-10NR????????????????????

序号	零件名称	材料	序号	零件名称
1	阀体	HT250、WCB、304、316 9 、316L		键
2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质 合金	10	螺母
3	闸板	碳钢/不锈钢	11	气动装置
4	六角螺母	碳素钢	12	填料
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13	压盖
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/ 灰铸铁	14	六角螺母
7	轴承	合金钢	15	螺栓
8	阀杆螺母	铝青铜合金		

?????PZ73W-10NR????????????????????(mm)

外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H
50	43	160	125	100	285
65	46	180	145	120	298
80	46	195	160	135	315
100	52	215	180	155	365
125	56	245	210	185	400
150	56	280	240	210	475

200	60	335	295	365	540
250	68	390	350	320	630
300	78	440	400	368	780