

绝缘杆预防性试验检测江苏10kV拉闸杆35kV令克棒耐压测试单位

产品名称	绝缘杆预防性试验检测江苏10kV拉闸杆35kV令克棒耐压测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	120.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

绝缘杆是用于短时间对带电设备进行操作绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

- 1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，最多可做到10米，可分节装袋携带方便。
- 2、伸缩式高压令克棒3节伸缩设计，一般长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。
- 3、游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计，旋紧后不会倒转。

电力检测

电力检测公司告诉你绝缘杆在使用钱需要注意事项和保养方式

A、使用前检查

- 1、观察绝缘杆无弯曲变形，表面光滑，无气泡，无皱纹，无裂缝，无脱落层。
- 2、绝缘杆各段间连接牢固可靠，空心管绝缘杆两端要封堵严密。
- 3、绝缘杆每年要进行一次耐压试验，杆上有试验合格证，并在有效期内。
- 4、绝缘杆上各节编号清晰、准确。

B、如何正确使用

- 1、使用绝缘杆前应检查绝缘杆的允许使用电压应与设备电压等级相符。
- 2、使用绝缘杆前应检查绝缘杆的堵头完好如发现破损应禁止使用。
- 3、使用绝缘杆时人体应与带电设备保持足够的安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。
- 4、雨天在户外操作电气设备时绝缘杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的绝缘杆并戴绝缘手套。防雨罩的上端口应与绝缘部分紧密结合无渗漏现象。
- 5、不能将绝缘杆放在潮湿的地面上。
- 6、多节绝缘杆连接要牢靠。注意插接式要卡到位，螺旋式要旋到位。

C、正确保管维护的方法

- 1、绝缘杆应贮存在干燥、清洁通风良好的室内，并架在支架上或悬挂存放不得斜靠及贴墙放置，有条件的应存放在恒温恒湿的安全工器具柜或恒温室。
- 1、要确认绝缘棒是否在试验有效期内。
- 2、要保证绝缘棒的安全长度足够。