

## 江浙沪西门子伺服电源无直流电压输出检测维修

产品名称	江浙沪西门子伺服电源无直流电压输出检测维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

### 产品详情

#### 江浙沪西门子伺服电源无直流电压输出检测维修

#### 西门子伺服电源故障维修检测

一台西门子伺服电源无直流电压输出，检查发现有74系列的芯片短路损坏，继续检查发现更多的74芯片损坏，且都为击穿短路，据此分析：有高压串入5V电路，可能使连接5V的芯片全部损坏，继续检查与5V相连接的芯片，又找到一只光耦、两个二极管、一片AD转换芯片、一片EPROM损坏。

找一台好机将EPROM程序读出，重新烧录一片EPROM芯片，将其它损坏元件也全部更换，试机后发现输出直流电压波动很大，约有70V以上的波动，无奈将所有元件又检查一遍，并无发现异常，百思不得其解。后来重新理清了一下思路：控制板上的AD转换器是否参考电压不稳？仔细检查发现更换后的AD转换器后缀字符有点不同，查看DATASHEET，发现其精度不如原装的，于是重新买一片跟原装一样参数的AD转换芯片，更换后试机，果然正常！

## 维修特色

24小时接修服务，快速免费测试

免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修

备件充足、交货迅速，所有产品都上电带负载试验