

带电作业绝缘手套检测昆山橡胶手套测试单位

产品名称	带电作业绝缘手套检测昆山橡胶手套测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	60.00/件
规格参数	地点:昆山 周期:1-3工作日 类型:电力安全工器具
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

绝缘手套检测

绝缘手套是带电作业用个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分，随着电力工业的发展，带电作业技术的推广，对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求，

检测范围

高压绝缘手套，低压绝缘手套，橡胶绝缘手套，电工绝缘手套，超薄绝缘手套，复合绝缘手套，劳保绝缘手套等。

检测项目

绝缘性能，强度，耐磨擦性能，力学性能检测，耐高温老化，耐腐蚀性等，结构要求、拉伸强度、抗切割性能、抗机械刺穿力、电气性能要求、阻燃性能等；

检测标准

GB/T 13035-2008 带电作业用绝缘绳索

GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套

AS 2225-1994绝缘手套的电工用途 修订1 1996年5月

ASTM D120-2014a橡胶绝缘手套规格

ASTM D1201-1999(2004)橡皮绝缘手套规格

ASTM F496-2014a绝缘手套及套袖使用中保养规格

DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程

绝缘手套在使用中的注意事项：

- 1、佩戴时，手套的指孔与使用者的双手是应该比较的吻合的，同时，使用者还应将其工作服的袖口放在手套向里面；
- 2、手套出现了被污染的情况，可以选择使用肥皂及用温水对其进行洗涤。当其上沾有油类物质的时候，切勿使用香蕉水对其进行除污功能，因为香蕉水是会损害其绝缘的性能的；
- 3、使用此类手套的时候，如果其在使用的过程中受潮了，那么我们应该先将其晾干，然后再在其上涂一些滑石灰，接着再将其保存起来。
- 4、使用6个月必须进行预防性试验。