

邯郸教育培训机构二次消防有哪些要求 快速了解

产品名称	邯郸教育培训机构二次消防有哪些要求快速了解
公司名称	邯郸市万帮会计咨询服务有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街城市新秀写字楼18层
联系电话	0310-3334555 13703109979

产品详情

#教育培训#

随着“双减”政策的实施，很多学科类教育培训机构开始转型，不过不管是哪一类教育培训机构消防安全也一直是社会关注的重点。

教育机构申办办学许可证，消防问题是办理过程中比较难的一部分，因为针对教育培训机构的二次消防是有要求的，邯郸万帮消防和大家分享教育培训机构二次消防有哪些要求。

消防检测 安全评估

1、不能设置在地下或半地下、居民住宅、工业用房、临时搭建和加盖的房屋内；

2、14岁以下儿童培训机构设置在一、二级耐火等级建筑内时，应当选择3楼及以下；

3、设置在高层建筑内时需要有独立的安全出口和疏散楼梯；

4、室内装修不能采用易燃可燃材料；

5、安全出口不能少于2个；

6、出入口和门厅内，需要设置楼层平面示意图和疏散导向标志；

7、疏散通道、安全出口、楼梯间需要安装急照明和灯光型疏散指示标志灯；

8、外窗和阳台不能设置防盗网、灯箱等影响救援和逃生的障碍物；

9、每个楼层在易取用部位设置不少于2个灭火器设置点，每个设置点2-5具4公斤以上ABC类干粉或水基类灭火器；

10、装修时不要对原有的消防设施进行改动、拆除、遮挡，如果因平面布局的原因则需要重新做消防设计；

11、建筑面积小不需要设置自动消防系统的教育培训机构，建议安装独立式火灾探测报警器和简易喷淋；

12、《建筑设计防火规范》中的其他要求。

消防检测 安全评估

教育培训机构如果重新布局，二次消防建议直接找的消防公司负责。对于消防设施齐全的场所，教育培训机构二次消防前需要检查消防设施是否完整可用，可以委托第三方消防检测机构，对消防设施进行检测，并出具消防检测报告。