

高原型40KW静音柴油发电机TO42000ET

产品名称	高原型40KW静音柴油发电机TO42000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 启动:电启动 款式:静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高原型40KW静音柴油发电机TO42000ET三相静音柴油发电机操控体系对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号主动检测监控，柴油发电机组发生缺陷，宣布声光报警，并采纳一系列保护办法。市电失电，机组发起成功到机组合闸供电时限 25秒（可调），出厂设定为17秒。高原型40KW静音柴油发电机TO42000ET柴油发电机组三次发起，每次距离5秒，三次发起失利宣布声光报警。

介绍发电机的三级保养。1、查看气缸盖组件。查看气门、气门座、气门导管、气门绷簧、推杆和摇臂协作面的磨损状况，需求时进行修磨或替换。

2、查看活塞连杆组件。查看活塞环、气缸套、连杆小头衬套及连杆轴瓦的磨损状况，需求时替换。

3、查看曲轴组件。查看推力轴承、推力板的磨损状况，滚动主轴承表里圈是否有周向游动现象，需求时替换。

4、查看传动组织和配气相位。查看配气相位，调查传动齿轮啮合面磨损状况，并进行啮合空隙的丈量，需求时进行修补或替换。

5、查看喷油器。查看喷油器喷雾状况，需求时将喷嘴偶件进行研磨或更新。

6、查看喷油泵。查看柱塞偶件的密封性和飞铁销的磨损状况，需求时替换。

7、查看涡轮增压器。查看叶轮与壳底的气隙，浮动轴承、涡轮转子轴以及气封、油封等零件的磨损状况，需求时进行修补或替换。

8、查看机油泵、淡水泵。对易损零件进行拆检和丈量，并进行调整。

9、查看气缸盖和进、排气管垫片。已损坏或失掉密封作用的应替换。

10、查看充电大泽发电机和发起电机。清洗各机件、轴承、吹干后加注新的光滑脂，查看发起东莞大泽发电机齿轮磨损状况及传动设备是否活络。

高原型40KW静音柴油发电机TO42000ET

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、 -10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1450*950*1100mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包