

# 赛莱默水泵机械密封GLC80-315/18.5-2P

产品名称	赛莱默水泵机械密封GLC80-315/18.5-2P
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	赛莱默:Q=56 GLC100:H=60 南京:kw=11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

赛莱默水泵，赛莱默水泵配件，赛莱默增压泵，xylem热水泵

GLC80-314/5.5/4.

GLC100-160/15-2.

GLC80-200/15

GLC80-250-18.5/2.

GLC80-250-5.5/4.

GLC80-315/18.5-2P.

GLC80-250-37/2.GLC80-315-37/2

xylem水泵按叶轮吸入方式分：单吸式离心泵、双吸式离心泵；

2、按叶轮数目分：单级离心泵、多级离心泵；

3、按叶轮结构分：敞 [开式叶轮离心泵](#)、半开式叶轮离心泵、封闭式叶轮离心泵；

4、按工作压力分：低压离心泵、中压离心泵、高压离心泵；

5、按泵轴位置分：卧式离心泵、边立式离心泵

### 三、离心泵安装注意事项

xylem水泵离心泵基础安装应注意以下几点问题：

(1)初次使用或长时间停用时，必须手工将泵轴盘动数圈后再按以下步骤操作，防止机械密封吸住，导致机械密封的橡胶损坏

打开进口阀门，关闭出口阀门，让液体充满泵腔

打开泵上的排气阀，确认液体已至机封位

点动电控开关，确认电机转向

合闸，开机，打开出口阀门至三分之一行程，防止首次开机超电流运行

测量电动机电流。将出口阀门打开至可行范围内，确保电动机在额定电流内运行。

严禁低扬程，大流量超负荷运行，超负荷运行，将会导致电动机温升过高最终烧毁电机

安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷。

(2)在需要固定的地方要使用地脚螺栓。

(3)对于垂直安装的泵，地脚螺栓必须有足够的强度。

(4)如果垂直安装，电机必须位于水泵上方。

(5)当固定在墙上时，要注意找正，对中。

初次使用或长时间停用时，必须手工将泵轴盘动数圈后再按以下步骤操作，防止机械密封吸住，导致机械密封的橡胶损坏

打开进口阀门，关闭出口阀门，让液体充满泵腔

打开泵上的排气阀，确认液体已至机封位

点动电控开关，确认电机转向

合闸，开机，打开出口阀门至三分之一行程，防止首次开机超电流运行

赛莱默水泵机械密封GLC80-315/18.5-2测量电动机电流。将出口阀门打开至可行范围内，确保电动机在额定电流内运行。

赛莱默水泵机械密封GLC80-315/18.5-2严禁低扬程，大流量超负荷运行，超负荷运行，将会导致电动机温升过高最终烧毁电机