

赣州市大型进口柴油发电机出租 提供安全保障服务团队一对一服务

产品名称	赣州市大型进口柴油发电机出租 提供安全保障服务团队一对一服务
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国大宇 型号:KSD700 50KW-2000KW 产地:韩国
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

赣州市大型进口柴油发电机出租 提供安全保障服务团队一对一服务

一旦柴油发电机使用时间久了之后，难免会出现这样那样的故障，在故障发生之前总会出现一些异常现象，下面百动发电机组技术人员针对最近一些客户反映的情况，把柴油发电机的异常现象给大家总结一下，以防你再遇到类似的情况下，提前做出判断，降低可能发生的损失。

- 1.运行过程中的异常声音时，柴油发动机耗尽异响，爆破吹声，嘘声，排气管的声音，周期性的摩擦声。
- 2.异常操作柴油发动机难以启动，当有严重的振动，而不是拖动负载，转速不稳。
- 3.出现异常的柴油机排气白烟，黑烟，烟，石油泄漏，泄漏的系统，如气体泄漏。
- 4.异常高温油温度或冷却水温度高，该轴承过热。
- 5.异味，柴油发动机的运行，气味，气味，烟雾和气味。电机的停机掩护保养柴油发电机组是应急用设备，平时大多处于停机状态，过久的停机会影响发电机组的性能，加大发电机组掩护保养的难度，因此，柴油发电机组停机状态时的掩护保养包含以下几点，盼望能给用户带来赞助。1、如果柴油机停用时间超过14天，则每14天要启动柴油机一次，使柴油机转至暖机为止，并检查电瓶的电量，按请求进行惯例充电。2、润滑油油位检查 发动机量油尺上刻有两个标记，高位/低位。油位应在油尺的标记领域内

，切记油位必定不能低于油尺标记领域的线。3、冷却液液位检查1) 冷却液应加注至加水管边沿或低于加水口盖密封边沿约4—5mm。必须留有容许冷却液膨胀的空气空间。2) 为了防腐化掩护效果，发动机每运行400小时，应在冷却液中再添加1 / 2升防冻剂或防腐化剂(指加防腐化剂的冷却液)。柴油发电机何时调换机油一般情况下，新机组在shou次工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。机油的调换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行，一般机油调换周期为250小时或一个月。应用2类机油，机油可延伸工作400小时后才调换一次，发电机出租，但机油滤清器(滤芯)必须调换。如果想要确实的判定柴油发电机的调换时间，就得懂得其中的一些判定方法：1、用两个直径0.5厘米，长20厘米的玻璃试管，分辨装入19厘米的新机油和用过的机油，封好后两管同时倒置，记载气泡上升的时间，如果两者相差超过20%时，则阐明应用过的机油粘度降落过多，应调换。2、将新机油和应用过的机油各滴一滴在白色的滤纸上比较，如用过的油滴中有较多的黑点，表明机油未变质，不应调换；如机油呈黑褐色，则为变质，应调换。还有一点需要注意，不同厂家和不同功率的柴油发电机所应用的机油是不一样的，所以您在购置柴油发电机时必定要向厂家询问该机组应用的机油是何种类。调换常识

如何正确调换柴油发电机组机油？这个问题可能困惑很多用户，来给你正确领导。

- 1、将发电机组放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以进步其机油温度然后结束发动机。
- 2、降注油螺栓(即机油标尺)取下。
- 3、在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油箱中排出。
- 4、检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈，如有损坏，请立即调换。
- 5、重新装回放油螺丝并紧固。
- 6、降机油加至机油标尺网状格的偏上地位。

注意：1、发电机组在初次应用20小时(或一个月)后，应立即调换机油2、每应用1000小时(或者6个月)后，必须调换机油。(恶劣环境下需增长次数采用粘度为SAE10W30，API等级为SG，SH,SJ或者更高的干净机油)