

# 十万级洁净室建筑构造装饰装修

产品名称	十万级洁净室建筑构造装饰装修
公司名称	深圳市中净环球净化科技有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	净化级别:百级千级万级等 是否支持定制:是 防尘率:99.9%
公司地址	深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层
联系电话	0755-29103270 18098978658

## 产品详情

洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程 and 外围护结构完成，外门、外窗安装完毕，主体结构验收后进行，其内容包括室内装饰工程，门窗安装，缝隙密封，以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划，按程序施工，互相配合。洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准《装饰工程施工及验收规范》和《地面与楼面工程施工及验收规范》的要求外，还应保证施工的气密性，减少施工作业的发生量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时，还应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》的规定。洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃，但按装饰材料说明书要求的温度施工。材料要求，用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须有注明成份、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。洁净室涂料地面水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号，水磨石地面应现浇，所用小石子直径为6—15mm，水磨石细磨后，宜用不挥发的护面材料打涂。洁净室墙面和吊顶的抹灰，应为gaoji抹灰，养护时间应充分。不得采用受热、湿影响产生变形、霉变、粉化的材料。

洁净室使用的木材的含水率不应大于16%，并且不得外露使用，石膏板、胶合板和木龙骨应做防潮处理，或采用防水石膏板，生物洁净室不应使用木材和石膏板作表面装饰材料。构造与装饰要求，埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固，木砖和木框应做防腐处理，预埋铁件外露部分和吊杆支架应做防锈或防腐处理。不同材料相接处采用弹性材料密封时，应预留适当宽度和深度的槽口或缝隙。所有建筑构配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件，应与主体结构相联，不应与设备支架(如传送带吊杆、风管吊杆以及有振动的设备)和管线支架相联接。建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封，改建工程在隔墙拆移、打洞、管线穿墙和穿楼板等施工后，应修补牢固，表面进行相应装饰，防止积尘掉灰。管线隐藏工程应在管线施工完成并进行试压验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞口周围应修补平齐，严密，清洁，并用密封材料嵌缝。隐藏工程的检修口周边应粘贴气密性密封垫。洁净室地面垫层下应铺设0.4—0.6 mm厚的防水薄膜作防潮层，接头处搭接50mm，用胶带粘牢；混凝土浇筑时分仓线不宜通过洁净室。施工卷材和涂料的基底含水率不应大于6—8%。踢脚板部分施工时应与墙面平齐或略缩进2—3mm。当踢脚

板与地面材料相同时可做成小圆角，其圆角半径R应大于等于50mm，当踢脚板与地面材料不同时，应用弹性材料嵌固。