

# 临汾发电机租赁 超静音稳定发电 柴油发电机

产品名称	临汾发电机租赁 超静音稳定发电 柴油发电机
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

临汾发电机租赁 超静音稳定发电 免运费，柴油发电机组运行过程中会出现各种不确定情况。柴油发电机组电压不稳定的原因有以下几点：

柴油发电机组电压不稳定的原因？

- 1、柴油发电机组启动后即提高转速，观察电压与频率是否稳定。随着转速的提高，电压和频率波动范围较大，但柴油机已趋于平稳且排烟呈淡灰色。这说明柴油机工作正常，故障可能出在控制箱和励磁机内部。
- 2、用万用表对励磁机和各有关电路进行测量，均为发现异常
- 3、对AVR控制板的稳度进行调节，故障未能排除
- 4、停机后，用6V蓄电池给励磁机充磁，然后启动柴油机至转速达750r/min左右，发电机开始建压，且电压和频率的波动范围符合发电机组的技术要求。
- 5、停机后再次启动柴油机，观察发电机的频率和电压有何反应，发现频率和电压又不稳定。

6、停机后，提高柴油机的起动转速（增大调速器的供油量），重新起动柴油机至转速达800r/min左右，这时发电机的频率和电压稳定。但降低操纵手柄起动柴油机，发现发电机的频率和电压又不稳定。重复几次后得出结论，该台柴油发电机组的柴油机起动转速必须在750--800r/min时，发电机才发电且电压和频率波动范围符合要求。