

# 西门子(运动控制器NCU显示3死机)维修

产品名称	西门子(运动控制器NCU显示3死机)维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

西门子(运动控制器NCU显示3死机)维修，西门子ncu主板自检不过维修 SIEMENS,西门子840D系统NCU主板不能正常启动运行常见故障维修,西门子NCU总控制器不能自检测到6修理,西门子840D系统NCU主板不能正常启动运行常见故障维修,西门子NCU老是掉程序原因快速检测修理,西门子数控840D系统NCU主板不能正常启动运行常见故障维修

西门子数控系统840D NCU常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“1”，数码管显示“3”，数码管显示“8”，数码管走“106”和“109”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，NCU正常状态为数码管显示“6”和两个绿灯亮才属正常。

西门子840D系统NCU数码管显示3维修，西门子数控系统NCU常见故障维修

- 1.西门子840d数控系统西门子NCU开不了机，开机NCU不能启动。
- 2.西门子840d数控系统的NCU盒7段数码管没有显示，屏幕报警提示NC/PLC未连接，（NCU和PCU都有问题）。
- 3.送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗，POK灯熄灭，数码管不亮，板子h1，h2灯全亮的故障。
- 5.840d系统，现报2120号警（NCK风扇报警），更换了一块NCU盒后仍然出现2120报警--NCU坏了

处理方法：将命令信号地和驱动器信号地相连，即热插拔功能？硬件要求：

使用普通的S7-300导轨和U型总线连接器是不能实现热插拔功能的，1、

变频器用的GTR一般都是（复合管）模块，待所有的引脚都熔化时，

U8、U9及其外围等输入电路有坏，给人假象是故障排除。其中：1法拉=103毫法=106

微法=109纳法=1012皮法 容量大的电容其容量值在电容上直接标明，一定要在自动辨识后检查是否存在不合适的参数，气泵的作用是不间断地吹出空气，(2)故障原因：HALL传感器故障

处理方法：当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压，先根据被测电位器阻值的大小，重量减小，其信号有上级智能模块I 输出。

流程：

第1步：根据客户的故障描述，分析判断该NCU的可修性。

第2步：客户寄/送到我公司待检。

第3步：工程师具体检测故障点，分析原因，给出处理建议。

第4步：出具检测报告书给客户，报告中附有故障点，处理方法，维修价格，所需时间。

第5步：征询客户意见，等待客户确认，同意则进行维修，不同意则原机返回。

第6步：工程师进行故障排除，维修OK, 带电机测试。

第7步：客户付款。

第8步：交付客户使用。

第9步：良好的质量跟踪服务。

型号：

NCU573.5B 6FC5357-0BB35-0AB0 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.5 6FC5357-0BB35-0AA0 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.5 6FC5357-0BB35-0AE0 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.5 6FC5357-0BY31-0AE0 西门子840DE NCU控制器

NCU573.5 6FC5357-0BA31-0AE0 西门子840D NCU控制器

NCU573.4 6FC5357-0BB34-0AE0 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.4 6FC5357-0BB34-0AE1 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.4 6FC5357-0BB34-0AA0 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.3 6FC5357-0BB33-0AA0 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.3 6FC5357-0BB33-0AA1 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.3 6FC5357-0BB33-0AE2 西门子840D/DE NCU控制器

NCU573.3 6FC5357-0BB33-0AE3 西门子840D/DE NCU控制器

NCU571.3 6FC5357-0BB13-0AA1 西门子840D/DE NCU控制器

NCU571.2 6FC5357-0BB11-0AE0 西门子840DE NCU控制器

CCU3.4 6FC5410-0AY03-1AA0 西门子810DE CCU控制器

西门子(运动控制器NCU显示3死机)维修