

# 防汛应急100千瓦柴油发电机价格信息

产品名称	防汛应急100千瓦柴油发电机价格信息
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH100GF
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

### 防汛应急100千瓦柴油发电机价格信息

#### 柴油小型发电机试机前的检查步骤

柴油小型发电机试机前的检查步骤如下：

1)检查机组表面是否彻底清洗干净；地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象，发现问题及时紧固。

2)检查各部分间隙是否正确，尤其应仔细检查各进、排气门的间隙及减压机构间隙是否符合要求。

3)将各气缸置于减压位置，转动曲轴检听各缸机件运转的声音有无异常声响，曲轴转动是否自如，同时将机油泵入各摩擦面，然后，关上减压机构，摇动曲轴，检查气缸是否

精气，如果摇动曲轴时，感觉很费力，表示柴油小型发电机压缩正常。

4)检查燃油供给系统的情况，步骤如下：

检查燃油箱盖上的通气孔是否畅通，若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号，油量是否充足，并打开油路开关。

打开减压机构摇转曲轴，每个气缸内应有清脆的喷油声音，表示喷油良好。若听不到喷油声不来油，可能油路中有空气，此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉，以排

余油路中的空气。

检查油管及接头处有无漏油现象，发现问题及时解决。

5)检查水冷却系统的情况，步骤如下：

检查水箱内的冷却水量是否充足，若水量不足，应加足清洁的软水。

检查水管接头处有无漏水现象，发现问题及时解决。

检查冷却水泵的叶轮转动是否灵活，传动带松紧是否适当。检查传动带松紧，在传

带中部用手推压，柴油小型发电机传动带被压下10~15mm为宜。

以上是柴油发电机组操作方法相关事项，信息由柴油发电机组厂家-上海特赫整理发布，更多发电机特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 或点击：<http://www.torhe.com/>

防汛应急100千瓦柴油发电机价格信息

100千瓦柴油发电机,100kw发电机价格,防汛应急柴油发电机,大型发电机