

防火板检测机构，硅橡胶阻燃测试方法

产品名称	防火板检测机构，硅橡胶阻燃测试方法
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

防火板检测机构，硅橡胶阻燃测试方法

水平垂直燃烧试验要求

- 1、样品在温度 (23 ± 2) ，相对湿度 $(50 \pm 10)\%$ 的条件下预处理至少48 h；样品从预处理箱取出后，均应在温度为 $15 \sim 35$ 、相对湿度为 $40\% \sim 75\%$ 的试验室大气条件下，30min内进行试验；
- 2、试验用棉垫使用前应放在干燥箱中处理至少24h，从干燥器取出后应在30min内使用；
- 3、已经对样品夹持端进行标识，试验时需要从另一端(无标识端)施加火焰；
- 4、样品6条，1条作为备样，5条用于试验；
- 5、记录第一次施加火焰后样品的余焰时间 t_1 ，第二次施加火焰后样品的余焰时间 t_2 ，第二次施加火焰后样品的余灼时间 t_3 及燃烧现象，如有燃烧颗粒或滴状物需同时记录是否引燃了棉垫。

