焦炉煤气|高炉煤气|转炉煤气|净煤气自动点火装置

产品名称	焦炉煤气 高炉煤气 转炉煤气 净煤气自动点火装 置
公司名称	陕西秦川热工技术有限公司
价格	50000.10/套
规格参数	品牌:秦川热工 电压:220v
公司地址	西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-82605696 13700242975

产品详情

焦炉煤气|高炉煤气|转炉煤气|净煤气自动点火装置,以下信息由陕西秦川热工技术有限公司提供,从事热工的研究、开发、销售、服务为一体的高科技有限公司,期待与大家的合作,我们将全力以赴为大家服务, 种红茹将全力以赴为您服务。

GDQ-20高能点火装置,主要用于电站锅炉,石化等行业大型轻油、低热值燃气、重油工业燃烧器自动点火,具有点火可靠、寿命长等优点,发火端耐高温、抗结焦,具有自净能力。

型号	适用燃料	品牌	体积	用途
GDQ-20	轻油、重油、低	秦川热工	400 × 225 × 125mm	主要用于电站锅炉,石化等行业大型轻
	热值燃气			气、重油工业燃烧器自动点火,具有点。
				等优点,发火端耐高温、抗结焦,具有[

一、技术参数: 1.电源电压:220v±10%

50/60hz2.适应燃料:轻油、重油、低热值燃气3.点火杆耐温:1300 4.点火频率:16次/s5.火花能量:20j

二、点火装置箱体尺寸 长×宽×高 = 400 × 225 × 125mm三、点火杆及点火电缆 1.点 火杆前端材料2520高温合金; semicond高温材料2.外径 16,长度形状按需供应。点火电缆为配套非标定做高能电缆,长度根据用户要求供应,但长度不应大于80米四、安装及接线 1.点火杆发火端安装在喷油(气)嘴前30~50mm处。本点火杆为一新型结构点火杆,不需调整放电距离。2.该系列点火装置由箱体,高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用高能电缆连接即可。电源线ac220v.五、使用 1.点火时,应先开点火装置,然后喷油(气)点火;一般点火时间不能超过30秒。2.点火时,应关小助燃风,等着火后逐渐增大助燃风。3.燃油应雾化良好,雾化质量太差影响点火成功率。4.点火装置工作30秒,应休息1分钟再用,避免连续长期使用。