

河北邢台地埋式消防箱泵一体化型号XBZ-288-0.60/40-M-II

产品名称	河北邢台地埋式消防箱泵一体化型号XBZ-288-0.60/40-M-II
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:XBZ-288-0.60/40-M-II 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

河北邢台地埋式消防箱泵一体化型号XBZ-288-0.60/40-M-II

- 1、智能地埋式箱泵一体化泵站使用前手盘水泵转子，应无摩擦、卡滞现象；
- 2、智能型地埋箱泵一体化泵站用500V低压插表检测电机绝缘，应为0.5M 以上；
- 3、远传压力表插座1、2、3（黄、蓝、红）分别接端子1、2、3。或用万用表测远传压力表的电阻值，电阻值的为1和2，另一根为3，与3电阻值小的为1，与3电阻值大的为2。用万用表检测一下，否则接错线将烧坏表；
- 4、远传压力表应安装至用户管网上，出口止回阀后的总管上；
- 5、智能地埋式箱泵一体化泵站控制仪表及线路无损坏；
- 6、智能地埋式箱泵一体化泵站变频器送电后，严禁先动变频器参数；
- 7、智能地埋式箱泵一体化泵站打开水泵排气阀，排除气体；
- 8、智能地埋式箱泵一体化泵站本系统次启动或维护、维修后，启动时应打开进水阀，关闭出口阀门；检查系统各处是否有泻漏。如有应将泻漏排除后再进行启动；
- 9、首先检查水泵在自动时水泵转向，如为反转则对调电源进线任意两相线线位；再转到手动启动每台泵，如为反转同样对调水泵电机线；
- 10、智能地埋式箱泵一体化泵站手动逐台启停水泵，检查水泵运转无异常现象；

11、无异常后将设备处于自动控制状态。

河北邢台地理式消防箱泵一体化型号XBZ-288-0.60/40-M-II

1. 设计思路：首先需要确定设计思路，包括消防箱的位置、大小、深度，以及泵的结构和尺寸。根据现场实际情况，需要选择合适的抗浮方式，如增加抗浮措施或调整设计参数。同时，需要考虑水泵的安装和维护问题，如是否需要额外的检修通道和操作平台等。

2. 图纸绘制：根据设计思路，绘制出详细的图纸，包括消防箱、泵、操作平台和检修通道等的位置和尺寸。图纸应该清晰明了，便于施工和安装。

3. 材料选择：根据图纸要求，选择合适的材料和设备，如消防箱、水泵、管道、阀门等。同时，需要考虑到设备的耐腐蚀、耐磨损和耐高温性能，以确保设备的使用寿命和安全性能。

4. 方案实施：在实施方案时，需要考虑到现场的实际情况和施工条件，如施工周期、成本预算和安全措施等。同时，需要与相关部门和人员密切合作，确保方案的顺利实施和完成。

总之，抗浮式地理消防箱泵一体化方案需要综合考虑设计思路、图纸绘制、材料选择和方案实施等多个方面，以确保方案的可行性和安全性。如有需要，可以咨询专业的消防设备供应商或设计院以获取更详细和专业的建议。

抗浮式地理消防箱泵一体化是一种消防设备，它可以将消防泵和消防箱整合在一起，使其埋在地下，美观且节省空间。这种设备通常用于高层建筑或重要设施的消防系统。