

洁净厂房工程装修 无菌车间设计装修原则

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 洁净厂房工程装修 无菌车间设计装修原则 |
| 公司名称 | 深圳市中净环球净化科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:中净环球净化 地面:20平方米起 防尘率:99.9% |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层 |
| 联系电话 | 0755-29103270 18098978658 |

产品详情

洁净厂房装修与一般厂房装修虽然都是装修，但洁净厂房装修其难度更高，而且要求也更严重，如果洁净厂房装修仍是按一般厂房装修去做的话，必定达不到查验标准的。洁净厂房装修要符合条件要求：按照GMP认证检查判定标准，洁净厂房装修要契合以下规则；应当选用气密性优异且能在温度和湿度产生显着的变化时其变形不严重的材料；墙面和天花吊顶表层应亮光、平整度好、不会起灰、不落尘、抗腐蚀、抗冲击、简略清洗，尽或许避免有凹凸面。墙、地面结合处有必要做成半径等于五十毫米的圆角。墙面颜色要选用浅色系的，白色的，并便于辨认尘土和脏污。门窗与内墙而要平整竖直，围护结构要充分考虑到对空气和水汽的密封，使外部空气和污染粒子难以渗透进洁净室，根绝因为室表里温差而产生冷凝水。室内洁净度有差异的房间其门和窗、距离等缝隙均须做密封处理。施工过程中应控制施工作业中的发尘量，尤其是装修吊顶和夹墙内部等隐蔽工程，施工时必定随时随地清扫尘土。净化空调的通风风管和部件应选用优质镀锌钢板，风管内表层必定是平整光滑的，不可在管内加固改造通风风管，咬接应选用联合角咬口，接缝处必定要涂密封胶。通风风管联接不宜选用内法兰。

通风风管必定要设密封清扫孔，总管上需有风量测定孔(支干管上依据需求设置)，过滤器前后要有测压孔。防爆区通风排风管咬口缝要用焊锡密封。风管设备往后、保温之前应打开漏风常规检查；送回风管用漏光法常规检查应无漏光，系统空调器漏风率不宜逾越2%。擦拭空调系统内表层选用不简略掉纤维的材料。任何的配件、隔墙、天花吊顶的固定和吊挂件只可以与全体的结构连在一起，不可以与机器设备和管线支架穿插互用，根绝因微震构成建筑装饰材料松脱和尘土掉落。装修工程和门窗的缝隙应在正面密封隔绝。洁净空调配电、照明灯具配电和其他机器设备的配电应单独设置并单独控制；网络线、墙面设备电源运用固有线路，配电箱、电源插座、照明灯具电源开关和网络面板均为暗装。洁净厂房应依照出产制造要求供应满足的照明，在设计和施工前都要进行复核；洁净厂房内每个单独区域照明灯电源开关都应单独控制；照明灯具设备应便于清洁。室内洁净照明灯具设备完毕之后，应该及时清扫。地面装修做自流平地面处理并铺装2毫米厚的PVC地板。依据GMP标准规则，医药洁净室在规划和施工时要尽或许避免出现难于清洁的部位和难以清洁的材料。洁净厂房装修时，门窗工程与建筑、净化空调、各种管线、灯具照明的结合部位其缝隙要做密封隔绝处理。

