

# DNE-U节能新风机

产品名称	DNE-U节能新风机
公司名称	北京特新达机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TSIND 型号:DNE-U
公司地址	北京大兴工业开发区金融大厦B23
联系电话	69200890 13911795365

## 产品详情

tsind 新风机组两大组成部分：

新风系统：新风系统由风机系统、空气处理系统、电控系统组成、防火系统

风机系统：可变风量调节离心风机

空气处理系统：空气处理系统由初效过滤器、中效过滤器、电子亚高效过滤器、负离子空气净化器组成

电控系统：电控系统由主控制器、室外温湿度控制器组成，预留rs485通讯接口，空调联动接口。

防火系统：外置安全电动防火阀，可与消防主机联动，也可利用70摄氏度自融装置。

排风系统：由初效过滤器、风机、防火阀。

新风机组的工作原理：

本机组是plc控制机组，工作原理如下： 1、新风机工作条件： 室外温度低于5摄氏度时，电加热开启；  
室外湿度在室外湿度设定值之内 没有消防报警的情况下 如果和空调联动，在空调关闭的情况下

2、工作原理阐述： 本新风机组由新风系统和排风系统组成，两者同开同关，保持机房正压。在室外温度低于机房需求值并室内温度高于机房需求值，且室外湿度在机房需求值范围之内时，自动启动，并且关闭专用空调，引入室外冷空气，给机房制冷，节约专用空调的能耗。 维护与保养：新风机使用一段时间后（大概大气重量2-3个月），过滤器积尘饱和，送风风量明显减弱，此时应清洗保养过滤机。

维护方法： 1、切断电源； 2、拧下新风机检修盖板的固定螺钉，取下盖板。

3、从内取出初效过滤器，用清水冲洗干净即可；取出f5或f8过滤器，用吸尘器把尘吸干净即可。北京特新达机房设备有限公司专业生产；废气处理机、空气净化机、机房加湿机、除湿加湿一体机、机房新风机

新风节能系统	dne-u3000	dne-u6000	dne-u9000	dne-u15000
电源（v）	220	220	220	220

功率 (w)	800	1500	2500	4000
高*宽*深 (mm)	1950*700*600	1950*800*800	1950*1100*850	1950*1650*850
监控	rs485	rs485	rs485	rs485
处理风量 (m3/h)	3000	6000	9000	15000
控制系统	plc	plc	plc	plc