

西门子模块243-1EX01-0XE0/代理经销商

产品名称	西门子模块243-1EX01-0XE0/代理经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子模块243-1EX01-0XE0/代理经销商

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

价格波动，请来电咨询

参考数据选择页面有图14-1.3所示的选项，可供选择，选项包括了交叉参考（cross-reference）、存储赋值表(assignment)、程序结构(program structure)、未用符号(unused symbols)、无符号地址(addresses without symbol)等。

选择对应的选项，并用“ok”键确认后，即可分类显示对应的参考内容

在使用s7-200的库指令时，通常需要给库指令分配数据区，否则编译就会出错。库指令数据区是相应库的子程序和中断程序所要用的变量存储空间。如果在编程时不分配库指令数据区，编译时会产生许多相同的错误（错误18）。那如何分配库指令数据区呢？下面我以modbus rtu库指令为例来介绍其操作步骤：

1 在指令树的project (项目) 中，以鼠标右键单击program block (程序块) ，在弹出的快捷菜单中选择library memory。如下图所示：

定位 (6ES7138-4DC01-0AB0支持)

行进到预设位置。该轴可以是带有限制行程的线性轴或模数旋转轴。

对模数轴，转向可以是正相或负向，或者可选择短路径。

相对定位

行进预设距离。对模数轴，该距离可能大于一个轴的长度。

一个定位行程 (或相对) 可能受转速和加速度/减速度影响。一个正在进行的运动可随时被一个新的定位命令代替。

参考点逼近

速度控制模式(6ES7138-4DC01-0AB0支持)

设定原点位置(6ES7138-4DC01-0AB0支持)

图1

问题2：参考点模式的更新？

回答：支持参考点开关和限位开关的寻找参考点的各种模式。

另外，可通过命令将实际位置值预设为特定值。

这些位置按增量计数，行程为 2^{24} 增量。

如：

回答：模块与订货号为 6ES7138-4DC00-0AB0 的现有模块兼容，可取代现有模块，即，可使用修订后的模块取代以前的 1Step 模块，无需任何更改。

问题7：新模块的软件要求

回答：为了使用新功能，必须配置新订货号。为此，需要带有硬件更新包的 STEP 7

V5.5 或 Step 7 V5.4 SP4。

当使用 IM 151-3BA60 PN HS (Profinet High Speed) 时，IM 151 需要 FW V3.0 和 Step 7 V5.5。

程序集成

ET 200S 1Step 模块只能通过输入数据和输出数据控制。无需专用函数块。

它可在任何 Profibus Master 和 Profinet IO Controller 上运行

西门子模块243-1EX01-0XE0/代理经销商