

连云港科华精卫6-GFM-24-YT机房UPS蓄电池12V24AH中控室消防主机电瓶

产品名称	连云港科华精卫6-GFM-24-YT机房UPS蓄电池12V24AH中控室消防主机电瓶
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:精卫蓄电池 型号:6-GFM-24-YT 产地:厦门
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

精卫蓄电池注意事项

蓄电池在安装前,应存放在0~ 35 的环境下,存放地点必须保持清洁、通风、干燥。蓄电池存放时间不能超过六个月,超过六个月必须补充电维护。

蓄电池安装地点要求通风良好、配备空调,环境温度应控制在 20 ~25 范围内。由于电池受温度影响较大,一般环境温度每上升 10 ,使用寿命减半。若因使用环境温度超过27 ,存在质保期内电池失效风险,将无法给予保修。

在安装过程中蓄电池之间必须保持一定 10mm以上的间距,以保证蓄电池使用过程中及时散热。

蓄电池安装位置必须远离发热源(如设备的变压器发热处)或火源,若长期靠近发热源或火源使用,蓄电池很可能出现漏液、发热、鼓胀等异常情况。

蓄电池不能放置在阳光强直射的地方,若长期太阳直射,一方面会导致壳体裂化,另一方面影响内部性能,导致电池提前老化失效。

蓄电池安装位置需检查是否有滴水风险,若有滴水风险,需要整改或避开此安装位置。

严禁蓄电池安装在粉尘较多或有腐蚀性气体的机房,因粉尘较多可能导致电池短路、腐蚀。

请不要把不同颜色、类别、形状及规格的蓄电池混合使用。

日常使用过程中,普通铅酸蓄电池使用 3 年以上,建议及时更换。

电网环境是否正常(平均月市电故障次数2~3次,平均每次故障持续时间不大于2h、放电至 UPS 主机保护无输出的深度放电每月不超过1次为电网正常),如出现不稳定情况,请客户注意检查配电线路并联系供电公司改进电网情况。