

ExdIIBT6 BXD51-8防爆配电箱

产品名称	ExdIIBT6 BXD51-8防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

ExdIIBT6 BXD51-8防爆配电箱

- 1)防爆配电箱接线箱内绝缘资料为 级的电气空隙不小于6mm，爬电距离不小于10mm。
- 2)防爆配电箱外壳原料采用含镁量不大于6%(质量百分比)的铸造铝合金制作。
- 3)防爆配电箱应设有表里接地螺钉，内接地螺钉巨细应不小于M6，外接地螺钉巨细应不小于M8。
- 4)防爆配电箱外壳在明显处应设有明晰凸纹标志“Ex”。EX——是防爆总标志，英文Explosionproof的缩写。有了该标志就阐明该是产品是防爆的，能够应用于特定的风险场所
- 5)防爆配电箱隔爆接合面与外壳容积相对应的小宽度L和大空隙ic应契合GB3836.2-2000中 B类为表3、C类为表4的规则，接合面上紧固螺栓孔与外壳内侧距离l应契合GB3836.2-2000中5.2.6规则，接合面外表均匀粗糙度Ra不超越6.3 μ m。
- 6)防爆配电箱观察窗的透明件直接胶粘在盖开孔内，从隔爆外壳内部到外部经过胶粘接合面短通路不小于10
- 7)防爆配电箱的一切黑色金属零部件有必要具有防锈办法，外表不得有镀层脱落现象。
- 8)防爆配电箱的操作手柄有必要操作灵敏，动作牢靠，并应有明晰的“分”“合”标志。
- 9)防爆配电箱应设置铭牌和警告牌，铭牌和警告牌用黄铜板或其它耐化学腐蚀的资料制作。
- 10)如需修理要用工具修理

11)防爆配电箱外壳外外表涂银灰色粉末漆。防爆配电箱的隔爆接合面涂204-1置换型防锈油

技术参数

- 1、防爆标志：ExdeIIBT6
- 2、防护等级：IP55
- 3、防腐等级：WF1
- 4、结构：模块化拼装
- 5、安装形式：挂式
- 6、额定电压：AC380V/220V
- 7、总开关：大电流250A
- 8、支回路：大电流63A
- 9、进口螺纹：G1 ~G3