

不锈钢焊接风管 邹城市不锈钢焊接风管 骏金通风设备

产品名称	不锈钢焊接风管 邹城市不锈钢焊接风管 骏金通风设备
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

风管支架的主要设置防止摆动固

风管支架：1、风管水平安装，边长尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固。3、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。4、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动固，每个系统不应少于1个。

一般排风机系统和空调系统的安装

作业条件：1、一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。2、对空气洁净系统的安装，不锈钢焊接风管图片，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸

要求，邹城市不锈钢焊接风管，每边比实际截面大100mm。5、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

风管安装应注意的问题：1、风管采用无法兰连接时，不锈钢焊接风管加工，接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直，不得错位及扭曲。2、安装在支架上的圆形风管应设托座。3、风管穿出屋面外应设置防雨罩。4、输送易产生冷凝水的风管，不锈钢焊接风管价格，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。5、钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向，风管与风道结合面必须进行密封处理。6、保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。7、送风管和与总管采用垂直插接时，接口处应设置导风调节装置。

不锈钢焊接风管价格-邹城市不锈钢焊接风管-骏金通风设备由临沂市骏金通风设备有限公司提供。“螺旋圆管,方形风管,风机,风阀”选择临沂市骏金通风设备有限公司，公司位于：罗庄区盛庄街道美鑫市场，多年来，骏金通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。骏金通风设备期待成为您的长期合作伙伴！