

(现场修好)西门子直流调速器6RA80上电报警F60004故障处理

产品名称	(现场修好)西门子直流调速器6RA80上电报警F60004故障处理
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

(现场修好)西门子直流调速器6RA80上电报警F60004故障处理，

西门子6RA80报警F60004故障是指调速器电枢回路缺相无检测到电源电压问题，

- 1.需要检测进线接触器在运行期间打是否开。
- 2.检测直流调速器电枢回路交流侧的熔断器熔断没。
- 3.6RA80直流调速功率单元内部的熔断器熔断检测。
- 4、查看R50015显示值，380V输入调速器，正常是在380~400V。
- 5、更换直流调速装置脉冲触发电源板。
- 6、更换CUD控制主板。

(现场修好)西门子直流调速器6RA80上电报警F60004故障处理

西门子6RA80调速器常见故障：电源板坏，通讯故障，晶闸管坏，通讯板烧，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，电流不稳定，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，短路，过载报警，F60005，直流调速报F60004，F60006，6RA80驱动器报警F60007代码,6RA80报F60031，西门子6RA80显示F60042维修，F60038，F60050，F60051，F60300,F60061，F60090，6RA80控制器报F60062,F60091，F60100，F60101，F60104，6RA80励磁报警F60105维修，F60094，西门子80装置报f60036，F60095,德国西门子6RA80直流控制器F60097,西门子6RA80显示故障F60001报警。西门子6RA80调速器报警F60041故障维修，西门子6RA80直流调速装置维修。

SINAMICS DC MASTER是 SINAMICS 系列的新成员，它把许多以交流技术而闻名的 SINAMICS

工具和组件用到了直流技术上。对于标准的闭环控制，该直流调速器配备了标准的调速器控制装置(标准 CUD)。对于要求更高计算性能和接口的应用，系统可以通过增加调速器控制装置(G级 CUD)的方式进行扩展。

该直流调速器属于 SINAMICS DC MASTER 系列，它把开环和闭环控制与电源装置组合到了一个装置上，并且由于其紧凑的机构、节省空间的外形设计而与众不同。