

550KW柴油发电机组 韩国大宇

产品名称	550KW柴油发电机组 韩国大宇
公司名称	扬州市圣丰发电设备厂
价格	512277.00/台
规格参数	品牌:韩国大宇 型号:P222FE 输出功率:550 (KW)
公司地址	江苏省扬州市江都区双仙南路68号
联系电话	86-051489687111 15366900111

产品详情

550kw韩国大宇柴油发电机组技术参数p222fe

机组型号：560gf

常用功率 (kw)：550

备用功率 (kw)：612

频率：50hz

输出电压：400/230v

转速：1500rpm

功率因数：cos ϕ =0.8 (滞后)

机组燃油耗(lir/hr)：154.3

最大输出电流 (a) : 990

相数/线数 : 三相四线

噪声lp7m : 95db

外型尺寸 (mm) : 3450*1389*1305

重量 : 4350kg

柴油机技术参数 :

韩国斗山大宇

型号 : p222fe

功率 : 612kw

冷却方式 : 封闭式水循环冷却

调速方式 : 电子调速

启动方式 : 24v直流电启动

机油型号 : wd/40

汽缸数 : 12

缸径/行程 : 128/142mm

供油方式 : 直喷

排量 : 21.9l

汽缸排列方式 : v型

进气方式 : 涡轮增压

中冷方式 : 水中冷

压缩比 : 16.8 : 1

燃油型号 : 国产0#轻柴油

发电机技术参数 :

扬州市圣丰发电设备厂

产地：扬州	防护等级：ip23
型号：sf-560-4	频率：50hz
材质：纯铜	相数/接线：三相四线/y型绕接
绝缘等级：h	频率调整率（%）： ±0.5（稳态）+10~-7
电压控制方式：avr	电压调整率（%）： ±0.5（稳态）+20~-
电压： 4%	频率波动率（%）： ±0.5
额定电压（v）：400/230	电压波动率（%）： ±0.5

发电机组标准配置如下：

1、工业用水冷柴油发动机；

2、单轴承防滴式发电机，ip22防护，绝缘等级h；

3、40 环境温度散热器，双层散热；

4、电启动；

5、标准空气过滤器；

6、出线开关；

7、钢制底座带防震垫；

8、消声器；

9、蓄电池；

10、空气开关柜（手动）；

11、用户操作手册。

备注：

1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。

2、确保无漏油,漏水等不良现象。

3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间500米,修正6%。

4、外型尺寸与机组重量以实物为准。

自选配件（费用另计）：

电瓶浮充电器

ats自动负载转换屏

防雨型机组（箱柜）

静音型机组（箱柜）

自保护、自启动机组控制屏

带“三遥”功能机组控制屏

移动拖车型电站（箱柜拖车）

静音型移动电站（箱柜拖车）

机油、柴油、水套、防冷凝加热器

分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

保修期：

1、三包服务范围：凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。

2、三包服务期限：产品出厂12个月；产品调试后一年；实际累计使用1000小时，以先到期为准。三包期后，我行终身跟踪有偿服务。

3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行！！！！

4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。

执行标准：

国际标准认证iso9001：2000

行业执行标准gb/t2820.5-09

购买柴油发电机机组注意事项:

- 1、温馨提示:建议使用支付宝付款,安全又经济!如果没有支付宝,也可以直接打款、电汇,具体账号请致电：1
- 2、关于发货:买家付款后卖家将发货,通过物流或专车将货物发送到买家指定地点，买家收到货物后务必检查并可签收运输回单。
- 3、关于质保:整机质保一年,易损件,及人为使用不当除外.终身成本维修。
- 4、关于价格:因为是工厂直销,没有任何销售加价,所以我们的价格是绝对有优势的，所售产品一律厂价，质量也
- 5、关于调试:因为网上的价格基本没有利润,所以我们不能够提供上门免费调试作业,但可以电话指导,基本上只要油)、机油、水等就可以发电,简单易懂（如果电话指导操作无法完成，可致电售后服务报修）。如果实在需要以,但差旅食宿费用由买家按实际产生量承担即可。
- 6、收货付款:请买家在收到产品后,如果确认没有问题,请及时确认用支付宝付款给本店,本店也谢谢大家的

保养内容:

1、每天开机前检查。

2、发动机曲轴箱机油耗量。

3、冷却液面：散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。

4、空气滤清器是否被阻塞。

5、每50小时检查。

6、蓄电池及液面：排除漏水，漏燃油，漏机油现象。

7、每250 - 300小时：更换发动机机油，更换机油滤清器和旁道机油滤清器，更换燃油滤清器，需要时排放燃油三角胶带。

8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞，是否需要清洁，检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新增压器的机油进回油处应无渗漏。

9、每1200小时，请专业人员检查和调整气门间隙，检查调整前在发动机停车及冷态下进行，每2400小时，请专业查调整喷油器，由专业人员检查增压器的工作状态，并对发动机及发电机件进行常规检查，每6个月，更换冷却液，清洗冷却器，更换冷却液。

技术培训计划：

1、本公司负责买方单位的人员培训，电话指导或者工程师现场培训（具体人员由买方安排）。

2、本公司将定期、不定期地由高级工程师对受培训人员进行授课，主要采用理论与实践相结合的授课

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

本产品的品牌是韩国大宇，型号为P222FE，输出功率是550（KW），额定电流为990（A），频率是50（Hz），转速为1500（RPM），电压是400/230（V），产品认证为ISO9001为2000