深圳货淋室维修公司维修东莞风淋室公司-找聚能净化

产品名称	深圳货淋室维修公司维修东莞风淋室公司-找聚能净化
公司名称	深圳市聚能净化设备有限公司
价格	130.00/1项
规格参数	品牌:聚能净化 型号:DF-89K
公司地址	深圳市宝安区西乡镇州石路新越工业园A栋一楼
联系电话	0755-29438615 13713973135

产品详情

维修风淋
风（货）淋室是
无尘室入门处安装的净化设备，
是为净化吹淋进入无尘室工作人员及货
物进出洁净区域本事挟带的尘埃粒子，一般风淋室都是标准配置，如开门内尺寸，语音提示，和自动吹淋配置。单人双吹，双人双吹，转角风淋室。多人风淋通道等规格型号。一、特点
1、 设备自带
系统自动控制运行（
无需手动），出入门电子互锁并设有红外
线光电感应传递信息2、 出入门常规是采用不锈钢制造有透视玻璃、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，
4、箱体结构 采用模块化设计方案，组装和运输时候方便， 5 、 风淋工作时间0-90秒可调，
6、 采用内循环净化风效果，地下初效回风、高效过滤静压喷出
7、 喷嘴风口风速一般为18-25m/s
8、 静压箱采用eva密封胶条，密闭性能高阻止漏风，挤风产生噪音
9、 箱体材质可选配：彩钢板、不锈钢、内胆不锈钢等可选择性， 二、产品参数
1s – 单人单吹风淋室，1ss-单人双吹风淋室，2ss—双人双吹风淋室，hss-货淋 外形尺寸（宽×深×高mm） 喷嘴 数量 功 率 电源v ccd-1s 1290w×1000l×2050h 6只 750w 380/220 ccd-1ss 1240×1000×2180 12只 750w 380/220 ccd-1ss 1590 ×1000×2050 12只 750w *2 380/220 ccd-2ss 1240×2000×2050 24只 750w*2 380/220 ccd-2ss 1590 ×2000×2050 24只 750w *4 380/220 ccd-hss 2000×3000×2000 36 只 750w*6 380/220 2 三、操作使用
1、从进门处拉开门进入风淋室内风淋室已经开始进入工作状态。
2、根据语音提示完成自动吹淋，语音提示说明如下： a 、拉开进门时讲：请站在感应区内。
b、感应吹淋时讲：正在吹淋，请转动身体360度。 c
、风机停转时讲：吹淋完毕，请从后门退出。这些是厂家定制系统，
3
、出入门
电子互锁，在正常

工作时双门只可以打开其中一扇，防止室内气流与外面空气直通。　吹淋时双门同时锁。
4、调整吹淋时间：按“急停”键，急停灯亮再按“△”　“▽”调节时间（常规时间为3-10秒）。
5、延迟开门时间调整：长按“急停”建，按“△”　“▽”
调节时间（常规设置为0）。　四、风淋室常见故障
1、风淋室照明灯不亮；请检查风淋室是否有电，照明开关　　是否打开，灯管是否坏掉。
2、风淋室门一扇打不开；请检查装在另一扇门门边的白色　磁力开关是否脱掉，锁舌是否卡死。
3
、风淋室进出都吹风；请检查装在喷淋嘴下边
的人体红外　　开关是否一直亮灯，对面的反光板是否脱落。
4
、风淋室不吹风；请检查电路是否处于急停状
态，风淋是
否有电送入，电源是否与风淋要求相符，门是否
关好，　门边上白色磁力开关是否脱掉，是否从进门进入。
5
、风淋室门不互锁；请检查门框上电锁是否完
好，门扇上　　锁舌是否脱掉，门框上白色磁力开关是否坏掉。
6
、风淋室门关不合；请检查门边是否有异物卡
住，闭门器　　是否调的太慢，闭门器靠近门铰链的一边有两个镙丝，
3　　可以调整关门力量和快慢（顺时针调慢，逆时针调快）　　五、维护
1、风淋室正常试用后，需配备设备点检表，由专人每天　点检，发现问题及时上报。
2、风淋室每周至少进行一次表面除尘，可用洒精擦拭。
3、装在风嘴下面的网状板里有粗效过滤器，应8个月更　换一次。
4
、装风嘴的喷淋板里有高效过滤器，应一年更换
一次。5　、不锈钢门的铰链里应定期加注润滑油。　　保修卡使用说明
一、保修规定：
本保修卡是用于用户按照说明证书正常使用情况
下，在
保修期内发生故障时，凭本证可进行免费维修
。请用户妥　善保管，遗失涂改无效。
二、保修范围和期限：用户
按照使用说明书正常使用情况下，风机和语音线
路免费保修一年，下列情况不属于免费保修服务
，但可　实行收费（含配件费、人工费、修理费、路费）维修，终　生服务。
1、易损件不保（如玻璃、灯、闭门器、光电开关等）3、未按使用说明书正确使用；
4、由于火灾、雷击、异常电压或其他灾害引起的故　障和损坏。
5、因误用、拆毁改造等的故障和损坏。6　、因缺相、过载或人为等原因造成损坏。

以上信息来自深圳市聚能净化设备公司。
欢迎需要净化工程无尘室净化设备项目广大客户与我公司洽谈，公司以优质的服务。价格合理。真诚合作