

供应D89-3500-6 钢制光排管暖气片

产品名称	供应D89-3500-6 钢制光排管暖气片
公司名称	河北省吴春暖通设备有限公司
价格	1.00/组
规格参数	品牌:中春暖通 型号:齐全 材质:钢
公司地址	河北省冀州市省级高新技术工业园区滏阳路顺平街
联系电话	0318-8691289 15175856300

产品详情

钢制光排管散热器 专业生产排管暖气片 光排管生产行家 光排管参数 冀州排管散热器 河北排管暖气片 优质排管散热器 大功率排管散热器 性价比高 耐腐蚀 安装方便快捷 欢迎来厂考察指导 质保2年 终身维护 公司网址：<http://www.hebeisanreqi.com> 24小时免费服务热线：18832832688 暖气片的技术标准 暖气片材质应符合gb 13237的规定，水道管厚度为1.5mm。 暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6mp。 暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120mm，误差不大于±5mm。 暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。 暖气片管接口螺纹应符合gb/t 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。 暖气片焊接应符合gb/t 985 gjb481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40mm，焊点不得出现烧穿等缺陷。 散热管与通水管焊接必须牢固贴合。 暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm；漆膜附着力应达到gb/t 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合gb/t 1732的规定。 暖气片\01.jpg 暖气片\01.jpg宽比例应美观，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。 暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。