

# 工业恒温恒湿机组（风冷）

产品名称	工业恒温恒湿机组（风冷）
公司名称	上海瀚博空调冷冻设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	品牌:翰勃仕 型号:恒温型 外形尺寸:订制
公司地址	上海市灵岩南路728号13幢
联系电话	021-31355986 13816201025

## 产品详情

机组特点：

国际品牌全封闭涡旋式免维护压缩机

电器及制冷系统元件全部采用世界知名品牌

按工业耐用型设计，微电脑控制，比例式电极式加湿器

温度设定精度为0.1℃，控制精度为±1℃

湿度设定精度为1%，控制精度为±5%

制冷回路独立设计，一个压缩机对应一个制冷回路，双机互为备用

可选环保型r407c或r134a制冷剂

在地理环境许可的条件下，水泵应尽量靠近水源，以减少吸水管的长度。水泵原理图册  
水泵原理图册(5张)水泵安装处的地基应牢固，对固定式泵站应修专门的基础。 2.进水管路应密封可靠，必须有专用支撑，不可吊在水泵上。装有底阀的进水管，应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装，其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。 3.机、泵底座应水平，与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时，皮带紧边在下，这样传动效率高，水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致；采用联轴器传动时，机、泵必须同轴线。 4.水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。 5.若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。 6.水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。 7.水泵基础上的预留孔，应根据水泵的尺寸浇注。