

宏盛佳家用燃气报警器带管道关闭阀机械手

产品名称	宏盛佳家用燃气报警器带管道关闭阀机械手
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:HA-818H-JXS
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

产品详情

1) ha-818d-jxs型采用世界顶级低功耗系列传感器，已率先攻克误报难题。

2) 每台产品经十万分之一精度计量标气校准报警阈值。 3) 超长寿命,连续工作时间不少于43800小时。 4) 出口欧洲等国家并获口碑。 专为家庭提供燃气使用安全保障，当燃气泄漏超过安全标准时，燃气报警器除立即发出现场的声光报警外，还发出信号同步控制电磁阀切断气源.不管现场有人无人，均可将燃气事故终止。

(声光报警/关阀)、可控制切断气源型
(门禁/全功能设定/与住宅智能化宽带网接驳)

本系列产品除具有适用于各类燃气独立使用型
(声光报警/关阀/排气/门禁)、有线无线联网型
等供用户选择。

宏盛高科"宏安"产品带给您平安吉祥,六年如一日的售前,售中,售后服务满足您的需求. 在声光报警并自动启动排气设施的基础上再自动快速切断气源，从而最可靠地避免燃气泄漏事故的发生,产品都通过了ce认证,燃气报警器系列既有国家燃气用具监督检测中心的认证又有中国平安100万保险的产品质量险以及最高一百万的保额。 权威认证家用天然气报警器连机械手-政府推荐品牌 产品概述 家用天然气报警器连机械手属于一款小型的智能报警器，可以探测气体浓度也可以进行气体分析、浓度报警和启动外接设备的信号输出。主要检查的气体是天然气。

家庭独立式燃气报警器主要检测气体是液化气,城市煤气,天然气, 近年来随着各种气体的广泛注入居民群,经常发生燃气爆炸事件,给人们带来财产损失,甚至生命危险,家庭独立式燃气报警器能有效的预警燃气泄露,甚至可以阻断气源泄露。

家用天然气报警器连机械手，采用进口催化燃烧式家庭燃气专用型传感器，彻底解决误报警、乱报警，提高家庭独立式燃气报警器的使用寿命。增加了友情语音提示，从产品出厂后首次上电超过24小时开始算起，倒计时，4年后（产品的寿命为4年）会每隔3小时进行一次寿命到期的友情提示，以引起居民的注意。

本产品设计遵循的国家标准为gb15322.2-2003。

质量管理体系标准, 消防产品型式认可证, 检验报告, 制造计量器具许可证。

只有国标产品, 才能真正起到, 维护广大人民群众生命财产安全的重要作用! 主要特点

ha-818d家用天然气报警器连机械手使用高速cpu处理器, 能够快速精确的处理系统任务, 保证系统的可靠性;

家报报警器使用日本根本的传感器, 检测精准, 可靠性强;

快速预热, 响应时间迅速;

家报可以实现同时打阀与排风的功能;

家用报警器电路板的生产工艺为贴片工艺, 提高了产品的可靠性;

报警声 75分贝, 并且检测报警声与故障声时有区别的;

家用报警器的传感器的使用寿命周期为4年; 传感器寿命到期语音提示功能, 用户使用更放心。

技术参数 产品型号: ha-818h-jxs 检测原理: 催化燃烧式 检测气体: 天然气

检测方式: 自由扩散式 工作电压: ac220v ± 10% 示值误差的最大允差: ± 3%lel

测量范围: (0-100) %lel 报警方式: 声光报警 报警声音: 75db 相应时间: 30s

工作温度: 0 ~ 55 工作湿度: 95%rh 产品尺寸: 110*80*40mm 产品安装 家

庭用气体报警器也叫做家用天然气报警器连机械手, 一般安装在室内厨房。安装位置要根据被检测气体的

比重的大小(相对于空气)决定, 比重大, 要安装在泄露的一下30-60cm, 反之, 安装在泄漏点以上30

-60cm。

家用天然气报警器连机械手是您的家庭安全计划的一个重要组成部分。在美国, 消费者产品安全委员会

(cpsc) 建议每个家庭至少要安装一个家用燃气报警器。 本公司生产的家用燃气报警器有多种外观可选

, 也有不带外壳的模块出售; 电源供电方式灵活多样, 可采用9—24v直流电或220v交流电供电; 报警器

可声光报警, 也可以声光报警的同时输出控制信号

联动排气扇, 电风扇等设备, 或强行打开电磁阀等, 用户在选购时请说明以上选项。

1、燃气泄露报警器特征 (1) (“测试”按钮): 该按钮(可选)是您每周测试报警器时要按的按钮。

(2) 通气口: 燃气(天然气、液化石油气、城市煤气)通过报警器面壳与底壳之间空隙进入感应室。为了

让空气正常循环, 不要将报警器安装在很脏的、多尘的或油腻的地方。

(3) 传感器: 传感器应用了半导体技术, 对可燃气体的感应灵敏度极高, 并避免了误报警的发生。

(4) 蜂鸣器: 音量高达85分贝, 发声提醒您注意潜在的危险。报警形式是: 连续响。

(5) 预热: 报警器通电时, 需预热2-3分钟, 通电2-3分钟内不报警。 3、报警器安装位置 必须根据燃气的

比重正确选定报警器的位置: 天然气、城市煤气比空气轻, 会悬浮于天花板, 故报警器应安装在低于

天花板0.3-1.2米处, 距气源半径1.5米以内的合适之处。液化石油气: 因其比空气

重, 会沉积于低洼之处, 故报警器应安装在离地面0.3-1.2米, 距气源半径1.5米以内的合适之处。

1)不用正对炉灶的油烟、蒸汽; 2)不要安装在通风良好处 3)不要被窗帘或橱柜屏蔽隔断

4)不用安装在过分潮湿的地方

【详细咨询】: 深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】: 13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全, 质量保证, 价格从优)

【公司地址】: 深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号