

# 宏盛佳防爆手动报警按钮接线图

产品名称	宏盛佳防爆手动报警按钮接线图
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:HASB-3
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

## 产品详情

防爆火灾手动报警按钮（简称按钮）为非编码开关型按钮，适用于安装在含有 c级t6温度组别的爆炸性气体环境场所，当人工确认火灾事故发生后，按下此按钮，即可向火灾报警控制器发出报警信号。本产品可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。按钮采用专用钥匙复位，具有自锁功能，满足最新国标要求，并能有效抵御灰尘污染和潮湿空气的影响。

本产品符合gb3836.1—2000<<爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求>>、gb3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型” d ” >>的要求。经国家指定的检验单位检验合格，并取得了防爆合格证书。

**性能特点** 本按钮外型结构有两种： 型和 型。 型结构采用专用钥匙复位，满足最新国家标准要求； 型结构采用手动复位，操作简单方便。本产品可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用，符合gb3836系列标准的要求，通过国家指定的检测机构鉴定，取得了防爆合格证

本产品详细资料官方网址连接:<http://www.szhsj119.com/c346.html> 性能参数 防爆形式：隔爆型防爆标志：exd ct6工作电压：dc24v(指示灯电源)触点容量：0.5a（触点容量可按用户要求设计）触点数量：1个常开触点(可根据用户要求设计两个触点,常开、常闭任选)防护等级：ip65使用环境：温度：-20 ~ +50 ；相对湿度：95%不结露；大气压力：80kpa~110kpa进线口径：m22×1.5（进线口的数量及大小可以根据用户的需求设计生产）重量：i型：1kg；ii型：1.1kg

### 安装与接线

1、安装:根据现场情况可分为壁式安装和立柱式安装。壁式安装用m6螺钉通过按钮安装爪将按钮固定在墙壁上，一般要求按钮底部距地面高1.5m。立式安装须用专门立柱在地面上固定，其安装要求与壁式安装相同。电缆的引入装置: b级采用封口螺帽压紧密封圈结构； c级采用密封填料函结构。

注：产品向系统连接时，采用截面积s 1.5mm<sup>2</sup>的通用电缆连接。

2、接线：松开按钮盖的固定螺钉，将电缆线分别接在接线端子上（见下图）。连线接好后，将按钮盖与体装好。

d、d为dc24v电源（无极性）；a、a为无源输出触点

防爆型消火栓按钮 haxh-25

防爆手动玻璃报警按钮 habp-32

防爆急启（急停）按钮 haqt-1

防爆型手动火灾报警按钮 hasb-3

防爆型点型紫外火焰探测器 jtg-zw-ha800

防爆红外光感烟火灾探测器(对射型) hags-1

防爆红外光束感烟火灾探测器(反射型) hags-1

防爆点型感温火灾探测器 hawg-d-2

防爆点型感烟火灾探测器 hajb-y-2

防爆烟温复合型火灾探测器 hasd-yw-2

防爆火灾报警警铃 hajl-1

防爆火灾声光报警器 hasg-1

**【详细咨询】**：深圳市宏盛创新科技有限公司

**【公司热线】**：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

**【公司地址】**：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号

网址：<http://www.szhsj119.com>