

# 10KV接地线预防性试验检测、绝缘配件检测

产品名称	10KV接地线预防性试验检测、绝缘配件检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

《电力安全工器具检查》是2009年4月10日中国电力出版社出版的图书，作者是能昌荣。本书主要讲述了怎样正确的检查电力安全的工具等内容。

防触电伤害，以以为本。正确、规范地检查、使用、保管安全工具器，直接关系到电力安全生产过程中的人身安全和设备安全。《电力安全工器具检查、使用与保管》根据电力安全生产的特点，依照《电业安全工作规程》《国

家电网公司安全工器具管理规定》《电力安全 I 器具预防性试验规程》的要求，介绍了工器具的分类、组成、保管，在工作现场使用前的检查方法与注意事项，以及如何填写工作票、标准化作业的知识。

根据国家《电力设备预防性试验规程》，配电室络设备检测周期如下:.

- 1)压电气设备预防性试验: 10KV室内电气设备每1-2年试验一 -次。
- 2) 10KV避雷器每- 年试验一次，-般变电所的要求在4月1日- -11月30日期间投入运行。
- 3) 0. 4KV避雷器每年试验一次。
- 4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年- -次。
- 5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和吸收比两年-次。
- 6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验-次。
- 7)电流互感器、电压互感器项目:绕组的绝缘电阻和变比两年- -次。
- 8)油开关项目:绝缘电阻一年一次。
- 9)继电保护装置项目: 10KV两年- -次 .

