

变频恒压供水装置

产品名称	变频恒压供水装置
公司名称	宜兴市咏佳环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍工业集中开发区
联系电话	0510-87893521 13901538521

产品详情

自动控制：在水泵房内的水箱及消防蓄水池中设置浮球阀控制其水位，当水位达到高水位时，浮球阀关闭，当水位下降时，浮球阀开启，向水池及水箱中补水。

3、设备性能要求

3.1 在所有运行工况下，水泵应能安全运行。

3.2 在规定的运行范围内，泵组能够连续无人值班运行。

3.3 设备的结构设计应便于检修。

3.4 性能设计应采用高效率的进口水力模型，泵轴设计必须合理。应保证运行稳定，振动最小。

3.5 所有水泵及设备均应达到无泄漏。

3.6 在出厂前，泵的叶轮应进行静平衡和动平衡测试，转子要做静平衡测试。试验精度不应低于国家标准。

3.7 水泵噪音应符合国家标准要求。

3.8 水泵的驱动电机、变频柜由配套供货.水泵与电机连接后的泵组总体性能由供方负责。

3.9 应提供泵组控制、连锁保护条件。

3.10 水泵及设备大修周期为5年，小修周期为1年。

3.11 水泵及设备的寿命不低于30年，泵组连续运行时间不少于1年。

3.12 全部泵组配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由投标方负责统一归口。