

施耐德PRD浪涌保护器|电涌保护器PRD|柳市浪涌保护器

产品名称	施耐德PRD浪涌保护器 电涌保护器PRD 柳市浪涌保护器
公司名称	乐清市柳市兴浩电器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:PR3P65KA340V
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇捷达西路2号
联系电话	86 0577 62713299 18106758035

产品详情

施耐德prd浪涌保护器|电涌保护器prd|柳市浪涌保护器的产品描述:

prd系列电涌保护器适用于交流50/60hz、380/440v及以下的等供电系统，对电网因雷击或电压进行保护。

保护工作的正常条件：

- 1、海波高度不超过2000m;
- 2、周围空气温度：正常范围：—5~+40度；
- 3、扩展范围：—40~—80度
- 4、空气相对湿度：室内温度条件下30%-90%；
- 5、无显著摇动和冲击振动的地方；
- 6、无爆炸危险的介质中，且介质中无定以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）。

施耐德prd浪涌保护器|电涌保护器prd|柳市浪涌保护器的外形及安装尺寸

- 1、prd采标注的35mm轨道安装；
- 2、接地线应采用4mm平方以上的双色导线，长度不得过500mm;
- 3、为了防止电涌保护器失效后影响电网正常运行，联于I线的保护器应该串联一个熔断器；
- 4、prd的外形及安装尺寸见说明书

调整、使用、维护

prd按要求安装后不需要调整；只要保护器安装得当即可自动对电网进行保护；运行中要定期检查模块标牌是否发红，同时观察熔断器的指示灯是否发亮，及时更换失效元件。

失效脱离装置

施耐德prd浪涌保护器|电涌保护器prd|柳市浪涌保护器模块上没有失效脱离装置，当保护器过热、击穿失败时，失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离，同时给出的指示灯信号。保护器正常时标牌显示灰色、失效脱离后标牌显示红色。

遥信触电

prd可以制成带有遥信触点的品种，如果保护器的一个模块或者多个模块失效，触点将闭合，送出故障信息

本产品的加工定制是是，品牌是Schneider/施耐德，型号是PR3P65KA340V，额定电流是65KA，额定电压是340V，产品认证是CCC，型号报价是PR3P订金,PR4P订金