

SIEMENS西门子交换机代理商6GK5202-2BB00-2BA3

产品名称	SIEMENS西门子交换机代理商6GK5202-2BB00-2BA3
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子授权代理商 交换机:核心供货商 德国:现货
公司地址	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园(一期)4#栋301
联系电话	17838383235 17838383235

产品详情

2024年低压电工考试易错题精细讲解

1.【判断题】电动机的短路试验是给电机施加35V左右的电压。

解析:这道题是错误的。额定电压为380伏的电动机的短路试验是给电机施加75~90伏之间的电压。

2.【判断题】对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。

解析:这道题是错误的。对电机轴承润滑的检查,不可以通电转动电动机转轴,要用手转动电动机转轴。

3.【判断题】电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。

解析:这道题是错误的。电机在正常运行的声音不是沉闷声,而是平稳,轻快,均匀,有节奏。

4.【判断题】电动机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。

解析:这道题是错误的。闻到焦臭味不是电动机速度过快。而是温度过高,发生故障,应立即停机检查。

5.【判断题】特殊场所暗装的插座安装高度不小于1.5m。

解析:这道题是错误的。特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m。是0.15m而不是1.5m。

6.【判断题】低压验电器可以验出500V以下的电压。

解析:这道题是错误的。氖炮式低压验电器可以验出60~500V之间的电压。但不能验出60V以下的电压。

7.【判断题】当拉下总开关后,线路即视为无电。

解析:这道题是错误的。因为当拉下总开关后,虽然总开关出线无电,但是总开关进线有电。