

电脑显示器BS 476-7燃烧性能测试

产品名称	电脑显示器BS 476-7燃烧性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

电脑显示器申请BS 476-7 需要注意的问题：

1. BS 476-7 标准中要求样品厚度需要小于50mm，所以备样时需要注意样品的厚度。
2. 关于选择材料，显示器的玻璃材质，跟根据客户需求确认是否要执行测试。

BS 476-7标准测试- 样品规格：

应提供9个测试样件，且测试样件应可代表此类产品的外露表面。

测试样件应为885mmx270mm的矩形，且厚度不大于 50mm。

BS 476-7 测试过程中需记录的数据：

火焰头横穿每个垂直参考线的时间。

在测试开始后第一个 1.5 分钟内，火焰蔓延的最大程度。

在整个测试过程中，火焰蔓延的最大程度

火焰最大蔓延所达到的时间和距离。

在引燃火焰仍然小于 50 毫米时，任何延伸不到 50 毫米的火焰蔓延。

BS 476-7 测试概述：

在此 BS 476 标准中，根据规定了对流条件下，火焰在垂直放置样件表面的横向扩散性的测量方法，以及根据火焰扩散的速率所确定的分类体系。并提供了可用于比较墙面或顶棚的平面材料、复合材料以及组件的最终使用性能。

BS 476-7等级判定：

级别	试验1.5min时的火焰传播程度		试验终止时的火焰传播程度	
	允许偏差值mm	极限值mm	允许偏差值mm	极限值mm
1	165	25	165	25
2	215	25	455	45
3	265	25	710	75
4	超过3级的值			