

ZR-YC阻燃橡套电缆ZR-YCW阻燃野外重型电缆7*1.5

产品名称	ZR-YC阻燃橡套电缆ZR-YCW阻燃野外重型电缆7*1.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

型号 名称 主要用途

YQ,YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具

YZ,YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具

YC,YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

国标线标准

外观标准，电线上必须有认证标志、制造商、线径等，地线用黄绿色绝缘层

机械强度

护套的绝缘（一般大于100M）和耐压强度（500V以上1500V以下）

线阻（一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻）

高温冲击140度下，低温-30度下电线不得出现开裂等。

注意事项

常见的电缆故障

电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时，应切断故障电缆的电源，寻找故障点，对故障进行检查及分析，然后进行修理和

试验，该割除的割除，待故障消除后，方可恢复供电。

埋设电缆的安全要求

- 1、电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时允许距离为0.15m。
- 2、电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的距离分别为0.5m和0.15m。
- 3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸出轨道或路面2m以外。
- 4、电缆与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋设在建筑物散水以外；电缆引入建筑物时应穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。
- 5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下