

# 奥冠6-GFMJ-24蓄电池12v24ah电力系统

产品名称	奥冠6-GFMJ-24蓄电池12v24ah电力系统
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥冠蓄电池 型号:6-GFMJ-24 产地:河北
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

蓄电池使用环境:(1)避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧(2)使用指定的充电器在指定的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。(3)不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。

(4)将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。(5)将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。(6)不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。UPS意外跳转故障原因:地线干扰

-次市电正常,大家都能正常上网,可UPS总是跳转到电池组供电模式。在此模式下,蜂鸣总是不断地鸣叫提示。我们马上组织人员检查电路,分析故障原因。后和机房的立式空调联系起来,每次启动空调不一会,就自动转为电池组供电。显然这是市电输出受到大功率空调机影响所致。但是他们是分开两路单独供电的是从不同的配电室里面的配电盘接来的,怎么会产生互相干扰呢?

带着这样的疑问,电工就顺着电线打开天花板、地板、接线盒等逐点进行排查,看是不是什么地方电路虚接到一起了,后发现它们的零线和地线接到了一块。如此模糊的干扰,对UPS的影响都能被体现到,果然是个精密设备,不能有一点的含糊。