

SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3502-7DD01-1AH0

产品名称	SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3502-7DD01-1AH0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:原装正品 驱动器机电电缆:假一罚十 德国:现货包邮
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

在线增量加载功能的限制

更换设计时，项目的在线增量加载功能将丢失。此时，TIA Portal 将不会输出任何错误消息。PDF 格式报表中的画面对象在运行系统中生成的 PDF 文件格式报告中的画面对象质量取决于所用 PDF 打印机驱动程序。Windows 10 更新后运行系统中的项目已在搭载 WinCC Professional V15 和 WinCC Professional RT V15 的两台 PC 上安装 Windows 10 版本 1709。在运行系统 PC 中，Windows 10 已更新为版本 V1803。Windows 10 更新后，运行系统中可能无法再手动打开从工程组态系统 PC 上所加载的项目。解决方法：将 WinCC SQL

实例的服务启动类型手动设置为“自动（延迟启动）” (Automatic (Delayed Start)) 并重启系统。

日志存储空间要求

要计算所有分段及个别分段的报警存储空间要求，需要每秒接收的平均报警数量信息。最大存储空间要求应考虑大约 4000 字节大小的报警所需的存储空间。适用于以下规则：存储空间要求 = 报警数/s * 4000 字节 * 60 s/min * 60 min/h * 24 h/天 * 31 天/月 * y 个月。以每秒一个报警为例：2

个月中所有分段的最大大小约为 20 GB 对于每个分段，每天大约为 330 MB

要计算所有分段及个别分段的数据日志存储空间要求，需要每秒记录的值个数以及过程值的平均长度相关信息。适用于以下规则：存储空间要求 = 日志值个数/s * 字节数 * 60 s/min * 60 min/h * 24 h/天 * 31 天/月 * y 个月以每秒 750 个日志值为例：对于 16 字节的过程值，所需的存储空间大约为 60 GB 对于 6 字节的过程值，所需的存储空间大约为 22 GB

多点触控设备上自动注销 为确保组态的自动注销功能即使在使用 SIMATIC Logon V1.6

更新 3 的情况下也可在配有多

点触控屏幕的设备上正常使用，请组态任意功能，例如将变量的某一位设为屏幕的“已触摸”

事件。这样会在触摸屏幕时复位注销时间定时器。通过证书进行安全通信 (RT Professional) 基于 Runtime

Professional 证书的通信已改进。概述 支持的 S7 PLC WinCC Runtime Professional 可通过证书与以下 S7 PLC 通信：S7-1500 PLC 固件版本 V2.9 及更高版本 S7-1200 PLC 固件版本 V4.5 及更高版本 说明 以下所有声明仅适用于采用此固件的 S7 PLC。扩展功能 Runtime Professional 与 S7 PLC 之间基于证书的通信已改进，具体如下：HMI 设备与 S7 PLC 之间通过非集成连接进行的通信现在支持自签名证书。简化了 S7 PLC 的升级过程。TIA Portal 中不再强制升级。仅在现场升级的 S7 PLC 现在可通过自签名证书与 HMI 设备通信。自签名证书会自动从 PLC 加载到 HMI 设备的证书存储库中。要使用这些功能，请在 HMI 设备上启用“ForceSecure”选项。使用自签名证书可以使用下列自签名证书选项：使用在 TIA Portal 中生成的自签名证书。使用添加 S7 PLC 或升级现有 S7 PLC 时自动创建的证书。或者选择不同于默认设置的证书设置，并自行生成自签名证书。下载证书时，证书将复制到运行系统项目文件夹。使用默认自签名证书。TIA Portal 中未提供 PLC 的证书，应在 HMI 设备上为 PLC 连接类型启用“ForceSecure”选项。下载到 PLC 时，会生成自签名证书。首次尝试在 PLC 与 HMI 设备之间建立连接时，会将证书复制到 HMI 设备的证书存储库。证书复制到包含受信任证书的文件夹后，即可用于通信。启用或禁用“ForceSecure”选项 简介“ForceSecure”选项可确保 HMI 设备与 S7 PLC 之间通过以下连接进行的通信受证书保护：- 非集成连接 - 未在 TIA Portal 中组态证书的连接 如果此选项已启用，但未在运行系统项目文件夹中找到任何 PLC 证书，运行系统会在 HMI 设备证书存储库的“trusted”文件夹中搜索合适的证书。说明 该选项不会影响与不支持证书的 S7 PLC 之间的通信。默认设置 对于集成连接、非集成连接和设备代理，系统默认禁用该选项。操作步骤 说明 建议为所有连接类型启用此选项。升级 S7 PLC 使用自签名证书时，可以使用下列选项。在现场升级 S7 PLC，而不在 TIA Portal 中升级 要求：在连接到 S7 PLC 的 HMI 设备上，已为 S7 PLC 连接类型启用“ForceSecure”选项。操作步骤：1. 在 TIA Portal 中升级 HMI 设备。2. 在现场更换 S7 PLC 和 HMI 设备。3. 下载 S7 PLC 和 HMI 设备。下载后，运行系统项目文件夹不包含该 S7 PLC 的证书。在线帮助中未包含的信息和产品特征的重要信息。WinCC Audit Viewer 7.2 更新 WinCC Audit Viewer 7.2 提供了手动安装的更新，可以选择安装。可以通过运行产品 DVD 支持目录中的“AuditViewer_V72_00_Upd1.exe”文件来安装 WinCC Audit Viewer 7.2 更新。DataMonitor 内容 在线帮助中不再包含的信息和产品功能的重要信息。卸载 WinCC Runtime 如果还要在卸载 WinCC Runtime Professional 之后使用 DataMonitor，则必须如下所述执行 安装修复：1. 打开“控制面板”(Control Panel)。2. 双击“添加/删除程序”(Add/Remove Programs)。3. 在已安装程序列表中选择“SIMATIC WinCC/DataMonitor 客户端”(SIMATIC WinCC/DataMonitor client) 4. 单击“更改/删除”(Change/Remove) 按钮。5. 在 WinCC/DataMonitor 安装程序中选择“修复”(Repair) 设置。装有 Windows 7 的 PC 上的 Excel Workbook 如果在装有 Windows 7 的 PC 上使用 Excel Workbook，则必须禁用“Aero Glass”显示模式。使用报表：Excel 工作簿 如果希望将 Excel 工作簿用作报告工具或希望使用 Excel 工作簿创建报告，则 Excel 工作簿的文件大小必须小于 4 MB。Web 部件的时区 在 Web 中心内的特定时区中创建并组态 Web 部件时，时区会存储在 Web 中心内。如果操作系统中的时区发生了改变，就可能会导致 Web 部件中的时间显示错误。WebNavigator 有关 WebNavigator 的常规信息 简介 这些发行说明包含重要的信息。与手册和在线帮助中的信息相比，这些发行说明中的内容优先级更高。这些发行说明包含许多有用的信息，请仔细阅读。安全提示 网络安全信息 为了保护工厂、系统、机器和网络防止受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全方位的工业网络安全保护措施。Siemens 的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。

更多关于工业网络安全的信息，请访问：AUTOHOTSPOT WebNavigator 客户端的安全限制 注意 Internet Explorer 中的安全限制和响应时间 使用 WebNavigator 客户端时，请遵守 Internet 特定安全限制。WebNavigator 客户端可能要比常规 WinCC 客户端使用更长的时间 (>20 秒) 来识别是 WebNavigator 服务器已经停机还是通信有故障。通过 HTTPS 使用安全连接 要提高通信的安全性，组态 WebNavigator 服务器，使其仅支持 HTTPS 连接。为此，需要 WebNavigator 服务器的数字证书。还需要在 WebNavigator 客户端使用 SSL 证书。更多详细信息，请参见“通过 HTTPS 建立安全连接”。通过代理服务器进行通信 通过代理服务器通信时，以下内容适用：WebNavigator 客户端必须是服务器域的成员。如果在 WebNavigator 客户端上注册的用户无权访问代理服务器，则通过 NTLM 验证登录 代理服务器，步骤如下：1. 将出现代理服务器登录对话框。2. 将出现 WinCC

用户登录对话框。3.将再次出现代理服务器登录对话框。避免 WebNavigator 出现跨网站请求伪造跨网站请求伪造与跨网站脚本 (XSS, 跨网站脚本) 产生的漏洞相似。

当认证用户单击恶意链接时将触发攻击。但是, 如果用户在浏览器中禁用了脚本, 则此漏洞也会起作用。Siemens 建议: 请勿使用需要使用 Internet 的其他任何应用程序或服务。当不再使用 WebNavigator 时, 请注销。深度防御 请遵循西门子网站上“工业网络安全性”的说明:

AUTOHOTSPOT WebNavigator 服务器: 请勿组态标准端口“80”例如, 在 WinCC Web 组态器中组态端口时, 使用“8080”, 而不是标准端口“80”。有关 WebNavigator 的常规信息 改变项目 改变项目后, 可能会偶尔发生 Internet 信息服务 (IIS) 无法操作的情况。这时必须重新启动计算机。

终端服务器: 使用用户证书登录 以下组策略会影响使用用户证书的用户登录行为。