

配电箱IP67试验判定解读

产品名称	配电箱IP67试验判定解读
公司名称	上海新募尔检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江月路1399号
联系电话	13482141877

产品详情

配电箱IP67外壳防护等级测试是否合格如何判定（GB/T 4208-2017）？

产品未进水未进尘

如果产品未进尘未进水的话，一般是判定合格，特殊情况下如产品测试之前功能正常，做完测试之后产品功能出现异常，但是产品未进尘未进水，这种情况实验室一般也可以判定不合格。

产品进尘了，如果判定？是否需要一刀切？

看进尘的量，第二看进尘的位置，第三看影不影响功能及安全

进水的判定？

看产品的特性（是否有出水口）第二看进水的位置 第三看安全及性能

GB/T 4208-2017是我国发布的关于IP67等级测试的标准，本文将为你解读该标准并提供相关知识、细节和指导，帮助你更好地理解IP67测试以及选择适合的产品。