

# 西峡做消防设备维护保养检测评估的公司

产品名称	西峡做消防设备维护保养检测评估的公司
公司名称	河南世耀诚实业集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街中段55号
联系电话	15565686555 17538261611

## 产品详情

医院做为救死扶伤的重要场所，也是人员高度密集的公共场所，一旦发生火灾，人员疏散逃生困难，很容易造成踩踏、烧伤，严重的危及生命和医疗仪器设备等财产损失。因此除了要用精湛的医疗技术从死神手中抢救临危的生命之外，做好日常的消防安全工作也是非常重要的。火灾预防离不开完善的消防系统和日常对于消防设施的维保检测工作，那么，医院内部

消火栓的安装规范是什么？消防栓的维保要求是什么？

### 医院内部消火栓的安装规范

1、消火栓常安装在消防箱内，有时也安装在消防箱外面。消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m，允许偏差为20mm；栓口出水方向朝外，与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。

2、在一般建筑物内，消火栓及消防给水管道均应采用明装。室内消防给水立管从下到上为同一种规格，安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道间的相互关系。消防立管的底部距地面500mm处需设置球形阀，阀门常处于全开启状态，阀门上应有明显的启动标志。

3、消火栓应安装在建筑物内明显处且便于取用的地方。在多层建筑物内，消火栓布置在耐火楼梯间内；在公共建筑物内，消火栓布置在每层楼梯处、走廊或大厅的出入口处；生产厂房内的消火栓则布置在人员经常出入的地方。

4、消火栓一般安装在砖墙上，分明装、暗装及半明装三种形式。

a.若采用暗装或半明装时，应在砌砖墙时预留好消火栓箱洞口。当消火箱就位安装时，应当根据高度和位置尺寸找正、找平，使箱边沿与抹灰墙保持水平，再用水泥砂浆塞满箱四周空间，将箱稳固。

b.若采用明装，应事先在砖墙上固定好螺钉，再按螺钉的位置在箱背面钻孔，将箱子就位，~后加垫带螺母拧紧固定。

c.无论明装或暗装的消防栓箱，其箱底距地面高都是1.08m，消火栓栓口中心距地面1.2m。栓口向外，消火栓阀门中心距箱侧面140mm，距箱后内表面100mm。阀门安装前应检查其严密性。

5、水龙带与消火栓及水枪接头连接时，应采用16号钢线绕2——3组，每组不宜少于2——3圈，绑好后，将水龙带及水枪挂在箱内支架上。

6、安装室内消火栓时，须取出箱内的水龙带、水枪等全部配件。箱体安装好后再进行复原。进水管的公称直径不宜小于50mm，消火栓应安装平整牢固。