

软水设备 550 (w)

产品名称	软水设备 550 (w)
公司名称	成都市昂鹰科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	电压: 工作压力:0.1-0.4 (Mpa) 功率:550 (w)
公司地址	成都高新区永丰路2号1幢A-403
联系电话	028-85921587 13678012441

产品详情

尊敬的顾客：

感谢您选用我公司产品！您现在拥有的是在当今世界上水处理领域中占据领先地位的软化水装置。它所过滤出来的水真正达到降低硬度、降低钙、镁离子成份直到去除的效果，确保了用到硬度较低之水。

一、软化水装置简介

我公司根据不同地区的水质特点和用户使用要求专业设计量身定制。性能、价格优于国内同类产品。在世界各地得到广泛应用，效果良好。该设备广泛用于石油化工、轻工纺织、食品卫生、宾馆饭店等工业或民用系统的锅炉、空调、制冷等系统。

二、技术参数

序号	性能参数	规格
1	原水硬度	500ppm
2	出水硬度	100ppm
3	工作环境温度	5 - 50
4	额定流量	1 (t / h)
5	相对湿度	95% (25)
6	入口水压	0.2mpa ~ 0.4mpa
7	电 源	380v/220v ± 22v/50hz(根据需要配置)
8	水 温	5 - 45

9	游离氯	0.3mg/l
10	再生控制	顺流定时型、定量型
11	悬浮物	< 5mg/l
12	接口形式	活结或固定两种

三、示意图

四、工作状态调试（详见说明书）

五、维护保养

整套装置应平整地安装。罐体不宜强力碰撞（因为是玻璃钢罐体，没有全金属罐体机械强度大）该装置罐体内的离子交换树脂达到饱和的时间是根据原水水质好坏和用水量来决定的。比如原水的硬度高 800ppm时和24小时连续供水，这种情况下就直接影响离子交换树脂达到饱和的时间。

六、故障诊断

1、不制水或制水流量小

请检查原水泵电源是否打开，原水水源是否正常连接。原水泵进水口是否完全密封，预处理系统是否堵塞，压力表是否有压力指示，排除故障。

各路阀门是否正常排列，管件是否脱落，排除故障。

2、处理后的水和原水一样

说明离子交换树脂已经达到饱和。解决办法：把食用盐兑上干净的水利用泵或者静态引流的方式通过加盐阀门出往罐体内加盐从而实现使离子交换树脂再生后达到如初的效果。

七、售后服务

保修有效期限为12个月。自安装调试完毕之日起计。

石英砂、活性炭、离子交换树脂不在保修范围内。

请妥善保管好保修卡，保修需持购买本装置或设备时开具的发票、保修卡、方可生效。

凡无发票、涂改机号、用户自行拆换装置、未按照说明书要求操作及其一切人为损坏的，均不属保修范围内。

如您的装置或设备出现异常现象请立即关闭水源，并与我们联系。

注：由于技术改进、工艺变更等，恕不另行通知。

本产品的电压是220（V），工作压力是0.1-0.4（Mpa），功率是550（w），额定流量是1（T/H），进出水口是32，运行重量是150（kg），罐体承压是0.8（MPa），工作温度是5-45（ ），运行模式是流量型，树脂罐是200*1350，树脂装填量是20（L/袋），型号是RS-1，产水量是1000L/H，原水硬度是 500（mg·N/L），出水硬度是 100（mg·N/L）