

昆明 玻璃钢工业废气活性炭吸附箱 免费勘查现场

产品名称	昆明 玻璃钢工业废气活性炭吸附箱 免费勘查现场
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21845.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

活性炭吸附箱

活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭，还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。具有较大的表面积（500~1000m²/克）。有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。

当生产过程中产生的含尘气体由风机提供动力，通过正压或负压进入该废气处理设备中，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附箱废气处理设备后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

活性炭吸附箱适用范围

活性炭吸附箱废气处理设备的尺寸不同，适用的范围也不太一样。总的来说，活性炭吸附剂可处理净化多种有机和无机污染物：苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气、酸性废气、碱性废气。该废气处理设备主要用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。

活性炭吸附箱运行注意事项：

- 1、只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。
- 2、在正常的运转中，活性炭吸附成套装置各活动门必须紧扣。
- 3、如风机设备在检查后开动时，则必须注意风机各部位是否正常。

- 4、定期更换活性炭，饱和的活性炭吸附效率降低，应定期从抽屉中卸出，重新装上的活性炭。更换周期要根据实际情况确定。
- 5、定期检查风机是否正常，防止风机承温度过高而损坏。
- 6、为确保人生安全，在活性炭吸附成套装置内作业时必须在停止时进行。
- 7、在设备运转过程中，如发现不正常情况时应立即检查，若是小故障应及时查明原因并设法消除。
- 8、为确保安全，净化器要求能与风机联动，即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的，应做到启动净化器之前必须先启动风机运10分钟（特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更长一点），关机时应先关掉净化器后再停风机。

活性炭吸附箱故障排除

- 1、定期对活性炭箱检查，查看有无积灰，水汽。一旦有上述情况发生，就说明箱体有破损或操作条件不对。
- 2、活性炭箱状况：活性炭箱内的水汽现象，像小水滴，是水汽或热气中的酸的冷凝或从外而渗漏进来的。水气问题因为操作温度较低而造成热烟气的冷凝而导致的，如果水汽是因为渗漏的原因。好的堵漏方法是先清理，而以环氧或硅酮密封胶，可以用密封焊的方式堵漏。
- 3、检修门的渗漏一般是因为门的不正确紧固或密封垫问题。正确紧固检查门，更换老化、变形的密封垫以解决检查门的渗漏。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和完善的服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池