

豫光蓄电池PK50-12 三力PS系列产品简介

产品名称	豫光蓄电池PK50-12 三力PS系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	410.00/件
规格参数	品牌:三力蓄电池 型号:PK50-12 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

三力蓄电池PK50-12 12V50AH品质保障

三力蓄电池PK50-12 12V50AH品质保障

三力蓄电池PK系列服务

- 1、免费服务和保修时间：本公司对所提供的蓄电池产品，容量在38AH以下规格的产品，免费质保一年，38AH及以上的蓄电池产品，免费质保三年。
- 2、服务响应时间：我们将在短的时间内用快的速度处理好每一个用户的呼叫，以实现用户满意是我们的宗旨。每日24小时响应，2小时内给予答复及处理意见。
- 3、技术服务内容：解答客户疑问；电池规格及容量选型；产品使用指导及技术培训；故障检测及维修；日常产品维护；现场安装指导。
- 4、质量水平：保证产品质量水平到达同行业较高水平。

三力蓄电池PK系列注意事项

主要应考虑安装面积和地面的荷载能力，用户可根据实际情况选择二层、三层、四层和六层的安装方式，在地面承重允许的情况下，选择四层或六层方式安装可节省占地面积，这种方式较适合于电池放在一楼或地下室；对于有足够的面积而地面承重能力差的情况，宜采用二层方式安装。采用多层安装时，应注意层间保持适当的距离，避免由于通风不良造成电池间温差，影响电池使用性能。1.

除去任何个人金属物件（例如手表，戒子等可能造成短路的任何导体）。2.

使用绝缘工具。3. 戴上安全眼镜和橡皮手套。4. 注意电路极性。5.

不要擅自连接或切断带电之电路。6. 把电池搬上金属架上时，可测量电池与电池架之间的

电压是否为零，保证电池没有接地的疑虑。否则在操作前应追查其原因并排除之。7. 电池上面不可放置金属工具及其他物件。8. 在进行人员或设备会接触带电导体的保养时，应尽可能使用绝缘毯子覆盖电池系统暴露部份。在电池系统上进行保养和收集数据时必须特别小心。因为充电器中的整流器可能没有绝缘保护。电池有时装在出入不便的箱内时，在电池系统上进行保养和收集数据时必须特别小心。

物流签收

收货时检查产品各项标识、数量等，与合同签定的是否相符。配置、规格、型号、质量异议期限为交货后7日内。此期间，应逐件仔细检验货物，一旦发现存在与合同签定的不符之处，须立即通知我公司更换货物，应出书面材料给我公司。交货后7日之内，如无书面异议，即确认为验收合格。

安装说明使用前请检查蓄电池的外观（有无漏酸、破裂）。蓄电池的安装必须由专业认识来进行。在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩手板等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，以防触电；避免将金属工具同时接触到电池的正、负端子，造成电池短路。安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为电池的壳部分，避免损伤极柱。电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm，且连接部位要紧，以防产生火花和接触不良。安装接插式端子的蓄电池时，请不要改变端子的形状和位置，如特殊的情况的要求请与我公司。和外部设备连接之前，使设备处于断开状态，并再次检查蓄电池的连接极性是否正确，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负，并紧固好连接线。

蓄电池的联接 1.额定容量不同、性能不同、新旧不同的蓄电池不可连接在一起使用。2. 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。3.实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。4.蓄电池组连接和引出请用合适的导线。5.连接和拆卸时务必切断电源，否则会有触电甚至爆炸的危险。6.正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。7.连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。8.连接时，连接工具应绝缘，电池上面禁止放连接片等金属物品，以防止短路。9.新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

感谢您选择了北京永信通联科技有限公司.为让您在使用本公司产品时无后顾之忧,针对在中国大陆销售的阀控式铅酸蓄电池,我们承诺如下:1、诚实守法经营,不搞假冒伪劣;2、所有产品全检合格后发货,并附有我公司产品质量合格证;3、按照约定的交货方式为您把产品安全地运抵目的地;4、对于您给我们的反馈:(1)无论是建议还是抱怨,我方在24小时内做出回复。(2)对确定为厂家质保范围内的电池,我公司将在规定的时限内完成更换,一般情况下,时限为省内48小时,省外7日(不包括产品的生产时间)。5、我方对用户电源维护及管理免费提供必要的蓄电池方面技术培训,培训内容包括:(1)铅蓄电池工作原理和性能;(2)铅蓄电池安装测试中的注意事项;(3)铅蓄电池使用维护的基本要求。6、产品质量保证范围(1)自电池壳上烙印的出厂日期计算起,到双方合同约定期限止,在此期限内,由于厂家设计或制造控制不力而产生的不良的电池均在质保范围之

列。(2)由于以下事项引起的故障不属于质量保证的范围： 电池没有按厂家发行的《阀控式密封铅蓄电池使用维护说明书》的规定使用时。 电池已经过用户方的加工或修理。 电池的使用温度超过40 。(3)在故障原因不明时，我公司有权调查使用故障电池的设备状况。7、对质保范围内的不良电池，我公司实行包换或包修，更换或修理所造成的费用(包括电池运费)由我公司承担。8、三包期各系列产品质保期限：25AH(含)以下国内、外客户均为12个月25AH--40AH 国内外客户均为18个月40AH(含)以上国外18个月，国内36个月