

浮球传感器 飞迪

产品名称	浮球传感器 飞迪
公司名称	杭州飞迪自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞迪 型号:UHGG-31A-G
公司地址	拱墅区新青年广场3幢715室
联系电话	15355001171 15958103778

产品详情

该产品是为了配套我公司拳头产品锅炉液位自控仪而生产的，它提供的是电感信号，安装简洁，调试方便，安全可靠。通过It转换器也可以为其他智能仪表提供标准的0--10ma或4-20ma信号。

我公司是生产锅炉检测控制仪表和工业自动化控制系统的专业厂家。其中两只锅炉水位报警调节仪被国家机械部列入“锅炉安全生产必备仪表”推荐产品。本企业是浙江省行业龙头企业。为适应市场经济发展和体制改革的需要。杭州工业自动化仪表厂经过努力，现已成功转制为股份制企业——杭州飞迪自动化仪表有限公司。我们将续承原先企业在产品生产，市场销售和技术先进方面的优势，发扬杭州飞迪自动化仪表有限公司股份制企业的灵活机制，严格管理的企业工作作风。一如既往地向您和您的单位提供更优良的产品。更完善的服务。

uhgg-31a-g型电感式浮球传感器

一、主要功能：

uhgg-31a-g型电感式浮球传感器主要适用于0.5~35t/h，压力 2.5mpa的各类锅炉锅筒液位检测，同时适用于其它低压容器和开口容器的液位检测，与二次仪表配合使用，能实现水位显示，高、低极限报警，水位的自动调节，以确保锅炉的安全运行。

二、技术参数：

适用介质：非腐蚀性液体，比重 0.8工作压力： 2.5mpa工作温度： 250 相对湿度： 85%检测范围：
+50mm，-75mm法兰中心距：300±2 350±2 (mm)

400±2 440±2 (mm)

三、安装和维护

传感器与被控容器之间加装dg25的截止阀两只，以便于调试维修，在正常运行时，两阀必须全部打开。

传感器安装必须与被控容器液平面线相互垂直，倾斜度不得大于 2° 。传感器必须安装排污管道及排污阀。接线座接电感线圈的二端，另二端接二次仪表的液位信号输入端。传感器应经常进行排污。当液位信号出现异常时，应检查：

- a. 拆下电感线圈的一端，测量电感线圈两端电阻应为250 左右。
- b. 检查浮球是否漏水。

本产品的加工定制是否，品牌是飞迪，型号是UHGG-31A-G，种类是液位，材料是金属，材料物理性质是其他，制作工艺是其他，输出信号是模拟型