

静电接地报警器 JDB-2-3-1 防爆静电接地报警器 静电接地保护器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 静电接地报警器 JDB-2-3-1 防爆静电接地报警器 静电接地保护器 |
| 公司名称 | 莲花县中电高科静电消除器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品名称:防爆静电接地报警器 品牌:中电高科 |
| 公司地址 | 江西 南昌市 萍乡市 莲花工业园 |
| 联系电话 | 07997211789 13320092019 |

产品详情

静电接地报警器分固定式jdb-2型和移动式jdb-3型。主要区别是：

固定式：接地线为3m+5m（接地端线长3米，静电接地夹端线长5米），多用于固定场合使用。

移动式：接地线为5m+5m（2端均为静电接地夹，接地线各长5米），方便移动作业使用。

在下列油品作业场所，应配备静电接地报警器：

- 1、加油站卸油口；
- 2、加气站装卸地点；
- 3、化工厂等液态化工品的卸车场地；
- 4、油漆厂、制药厂、酒精厂等；

本产品提供防爆合格证、生产许可证、保修卡、说明书、合格证。正品保证，包验收合格。

产品简介：

静电接地报警器不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当回路断开时（检测电阻值大于80 Ω ），会发出声音报警，提醒工作人员及时检查接地回路，确保油罐车和接地桩之间的有效连接，保证静电的可靠释放。

jdb-2（固定式）、jdb-3（移动式）静电接地报警器，是加油站/加气站必备的标准产品，在罐车卸油/气前，请首先连接静电接地报警器。

设计标准（参考国标）：

- 1、gb50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》第11.2.11条规定：加油加气站的汽油罐车、LNG罐车和LNG罐车卸车场地和CNG加气子站内的车载储气瓶组的卸气场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
- 第11.2.15条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100 Ω 。

2、gb50074-2002《石油库设计规范》 第14.3.11条规定：油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置，宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。

第14.3.15条规定：防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100 。

使用场合：

在下列油品作业场所，应配备静电接地报警器： 1、加油站卸油口；

2、加气站装卸地点； 3、化工厂等液态化工品的卸车场地；

4、油漆厂、制药厂、酒精厂等

产品参数：

防爆合格证编号：ce082113

防爆标志：exibiict3 gb

生产许可证号：xk06-014-01140

工作电压：dc4.5v（锂电池款为3.6v）

工作电流：报警时 3.95ma 静态正常时 0.85ma

报警电阻：< 80

报警音量：90db（30cm直线距离）

工作温度：-10~50

相对湿度： 90%

配置清单

固定式：

静电接地报警器主体接地端线长3米，静电夹端线长5米

配有安装膨胀螺丝2颗，南孚电池3节。

使用、安装手册、合格证各1份，提供防爆合格证及生产许可证。

移动式：

静电接地报警器主体2端均为静电夹，2根线长都为5米

配有橡胶底座4只，南孚电池3节。

使用、安装手册、合格证各1份，提供防爆合格证及生产许可证。

本产品的加工定制是是，产品名称是防爆静电接地报警器，品牌是中电高科，型号是JDB-2（固定式）JD B-3（移动式），材质是合金防水材质，产品认证是防爆合格证、生产许可证、ISO9001认证，用途范围

是加油站卸油口、加气站装卸地点、化工厂等液态化工品的卸车场地、油漆厂、制药厂、酒精厂等，本品优势是厂价直销、质量牢固可靠、证件齐全放心使用，联系电话是13320092019，采购保障是产品包验收合格、正品保证、24小时发货