致冷气体泄漏气体检测仪SRD100

产品名称	致冷气体泄漏气体检测仪SRD100
公司名称	深圳市沃尔德电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:森美特 型号:SRD100
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙溪村南二区5巷10号101
联系电话	0755-88840916 深圳市沃尔德电子商务有限公司电话

产品详情

致冷气体泄漏气体检测仪的详细介绍

致冷气体泄漏气体检测仪srd100详细参数 一、测量范围：任何卤素族气体测试，其中包括常用制冷剂中的大部分气体（如cfc, hcfc, hfc）卤素复合物（如sf6 ，全氯乙烯及含卤素的气体）

注意：国际上使用r代表制冷剂。国内使用f。如r-12代表f-12，r-22代表f-22可将f替换为r

以下列出本仪器可检测的部分气体：cfc : r11, r12, 113等hcfc : r22, r502, r500等hfc : r134a, r123, r125, r23等还可检测其它卤族化合物如sf6，全氯乙烯及含卤素的气体。

二、规格：-.感应器：先进的电离检测-.灵敏度：0.4 oz/年（11.34克/年）134a依据ls-20泄漏标准-.指示器：听觉：可调“ 滴嗒 ”速率 视觉：闪烁“ led ”-.响应时间：瞬时-.工作周期：连续-.预热时间：10秒-.电源：1枚9v电池-.电池寿命：16小时-.尺寸（英寸）：7 1／4 ”(h)×3 1/4 ”(w)×1 3/8 ”(d)-.探头长度（英寸）：18 ”-.重量：504g

三、操作步骤：1.在无污染环境下将仪表旋钮打到“ on ”位置2.仪表开机后绿色电源灯将点亮，如果电量不足，红色低电池指示灯将亮起且“ 嘀嗒 ”速率将不可调。3.用转轮调到一个低的“ 嘀嗒 ”速率，红色泄露指示灯将随“ 嘀嗒 ”速率的快慢闪烁。4.要定位发生泄露的地点，将探头嘴沿泄漏区进行检查，当您越接近泄漏点“ 嘀嗒 ”速率声将会越快。为更容易辨清泄漏源可以将“ 嘀嗒 ”速率调慢一点。当您远离泄漏源市“ 嘀嗒 ”速率将会减慢。5.在嘈杂环境中测量时，可以监视红色泄漏指示灯，当“ 嘀嗒 ”速率变快时，指示灯闪动频率也越快。6.如果“ 嘀嗒 ”速率变得不可控制，可能需要更换探头过滤器或探头本身。探头过滤器可以卸下并可用酒精和压缩空气清洗7.建议每年更换一次探头。

四、更换探头过滤器及更换探头要更换探头过滤器，将探头的黑色嘴从蛇皮管组件上拉出。要更换探头请按以下步骤1.将仪表关机2.将探头逆时针拧下3.更换新探头后顺时针拧紧

注: 更换或清洁探头前请将仪表关机，否则可能会有轻微触电感。

----------致冷气体泄漏气体检测仪srd100销售和售后服务

1.一年有限责任质保。2.本公司售出的每台仪器都经过质量检验程序,本公司保证产品在原料和制造过程中没有缺陷.如果出现工作异常情况,请在保修期内交于本公司进行维修,如果证明仪器存在缺陷,我们将提供免费维修或免费替换服务.但由于用户本身造成的损坏(如错误操作,不恰当接触,工作环境不符合设计要求,错误维修和非权威校正等)不属于保证范围之内.当有证据表明仪器已经被调节或被腐蚀过度造成损坏,以及由于电.热.水或震动所造成的损坏不适用于保修条款.公司对使用错误或超出该仪器所设计工作范围的操作造成的损坏不承担责任.3.此售后服务只适用于原始购买,需要提供原始发票副本,有时需要支付小额服务费用.4.邮寄所需的运费,保险费用由用户承担,同时要使用合适的包装以避免运输过程中发生损坏.

本产品的类型是气体泄漏检测仪，品牌是森美特，型号是SRD100，发货期限是10