

7GS工业热水暖风机 GS系列热水暖风机图

产品名称	7GS工业热水暖风机 GS系列热水暖风机图
公司名称	德州艾尔玛通风空调销售有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	类型:暖风机 品牌:艾尔格霖 产地:山东德州
公司地址	13969200950@163.com
联系电话	0534-2758050 13969200950

产品详情

[7GS工业热水暖风机](#) GS系列热水暖风机图

GS钢制热水暖风机是以热水（不低于90度）为热媒的采暖设备。它将室内循环加热，是工矿企业的厂房和公共建筑中常用的采暖器之一，该型暖风机主要由散热器、叶轮、电动机、百叶等组成，散热器均为四排管，热媒由下部的接管进入，上部的接管排出，热量管壁传导绕在钢管外表面的翅片上与空气热交换，叶轮由电动机带动，迫使空气流经排管外翅片，由此获得热量，从而使空气温度升高，百叶用来调节空气的流向。

散热器排管数为等边三角形叉排，S=50mm，翅片管径21mm，片高12mm,片距4mm，GS型暖风机共分四个规格，4GS\5GS\7GS\8GS,G表示钢制，S表示热水加热。

安装及使用说明

暖风机的使用

暖风机在开始使用之前，应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固。

工作时要检查散热器及供、排水管路的密封情况，以及各调节装置的灵活情况，遇到故障及时处理。

用热水做热媒时，热水温度应保持在80度以上。

每次工作之前，要排净散热管中的冷却水和混合气体，经过预热5-10分钟后，再送风工作。

停止工作后，为防冻应放净散热器中的冷凝水。

为使暖风机射向合理，应调节百叶的开启角度。

暖风机的维护

暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除散热器翅片及其他部位的灰尘。

在有腐蚀性气体中工作时，应另行制定维护规则。

热介质为130-80度热水时，用水必须经过软化处理，以减少水垢的产生。

暖风机工作2-3年后，应该清洗散热器水管内腔，可用化学方法出去水垢。