

# 擎徽QHK智能操控系列

产品名称	擎徽QHK智能操控系列
公司名称	安徽擎徽电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:擎徽 型号:QHK
公司地址	合肥市蜀山区植物园路9号鼎元别院桂苑2幢1003室
联系电话	0551-68996810 18130078748

## 产品详情

### 产品简介

开关柜智能操控装置及开关状态指示仪用于3-35kv户内中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜，具有一次模拟图、带电显示、分合闸状态指示、接地开关指示、储能指示、手车位置指示、语音防误提示、温湿度数值显示、rs485远程通讯接口等多项功能。产品采用微处理器控制，内部元件大部分为优质进口工业级品牌，具有稳定可靠、长寿命、抗干扰性强等优点。该产品较传统的模拟显示标牌具有显示直观操作方便等优点。

### 产品功能

#### 动态模拟图显示

能够进行断路器的状态显示、手车位置显示、隔离刀和接地刀状态显示、储能显示等。

能够分别指示a, b,

c三相是否带电，同时提供带电闭锁接点；当带电显示器处于无电状态下，闭锁才可解除。

#### 操作旋钮

开关柜智能操控装置可根据用户需要在面板上设有合闸/分闸转换开关(按钮)、就地/远方转换开关(按钮)和储能按钮等。

开关状态指示仪一般只用作一次的动态模拟、高压带电显示及闭锁等。

#### 控制方式

可带1-2路加热器，当环境湿度 90%rh时，启动加热；当 75%rh时，退出加热；当环境温度超过40 时，加热器无条件退出;本装置温湿度控制程序已设定。

### 断线报警

任何一路加热器断线，报警指示灯亮(或可根据用户要求启动排风)；

操作者不在试验位置误合接地开关，装置提示“请分接地开关”；

操作者在断路器合闸位置误将手车推进，装置提示“请分断路器”；

操作者同时有以上两条误操作，装置提示“请分断路器”，“请分接地开关”；

modbus协议方式，rs485通讯接口、1b01通讯规约、cdt通讯规约，可与变电站其它设备组成适时的微机防误监控系统。

### 产品选型：

#### qhkz-5系列功能表

型号控制	qhkz-5600	qhkz-5601	qhkz-5602	qhkz-5603	qhkz-5800	qhkz-5801	qhkz-5802	qhkz-5803
一次动态模拟								
带数显温温度控制								
高压带电显示								
储能显示								
操作按钮								

智能语音提示	×	×	×	×				
照明开关	×		×		×		×	
rs485通讯接口	×	×			×	×		

qhcz-6系列功能表

型号功能	qhcz-6000
一次动态模拟图	
储能提示	
高压带电显示及闭锁	
一路温度传感器	
一路温度传感器	

hdkz-8系列功能表

型号功能	一次动态模拟图	储能提示	高压带电显示及闭锁

qhkz-8001			
qhkz-8002			

**技术参数：**

**项目技术要求**

工作电压            ac : 220v±10% ; dc : 220v±10%

工作温度            -20    ± 85

介质强度            ac2000v

相对湿度            95%

三相带电指示辉电压    额定相电压x0.15-0.65

闭锁启控电压        额定相电压x0.65

绝缘性能            100m

抗电磁干扰性能符合    iec255-22标准规定

功耗                10w