

# 石家庄热水锅炉安装

产品名称	石家庄热水锅炉安装
公司名称	石家庄金锅设备安装有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:GBS 型号:WNS2.8 规格:4t/h
公司地址	石家庄市红旗大街学院路
联系电话	0311-86495859 13131112340

## 产品详情

石家庄热水锅炉厂，原石家庄振头热水锅炉厂，热水锅炉安装公司，专业从事民用采暖工程设计安装的专业公司。国企改制，实力雄厚，欢迎新老客户咨询洽谈。联系 13131112340 0311-86495859, 李召磊，24小时提供锅炉安装技术咨询服务，专业值得信赖。

石家庄热水锅炉安装公司，热水锅炉安装技术，供暖系统安装技巧，采暖系统安装原理。

热水锅炉正常运行与管理

锅炉正常运行要做到：加强对各运转设备和仪表的监控，保持满水运行，燃烧稳定，压力稳定。

### 1、给水和锅水要求

为了延长锅炉使用寿命、节约燃料、保证蒸汽品质、防止由于水垢水渣腐蚀而引起锅炉部件损坏和发生事故，使用单位应按照gb/t1576-2008《工业锅炉水质》的规定，根据本地区水质情况和生产要求选定水处理和除氧设备，没有采取可靠的水处理措施，锅炉不得使用。

2、司炉工必须熟悉和掌握锅炉水循环系统的各种设备和阀门的位置及其作用。

3、热水锅炉运行时要经常观察水温和水压参数，保证水压和水温的稳定，出口水温应装有报警装置，以防止出口水温过高，产生沸腾水击现象，放汽阀要经常放气。

4、锅炉运行前先启动循环泵，然后再起炉，锅炉在运行中和刚停火时，循环泵严禁停止运行，以免产生蒸汽造成水击。

5、锅炉需要短时间停炉，停炉后不得立即停止循环泵，只有当网路给水温度降到40℃以下时才允许停止循环水泵。当再次投入运行时，应先开动循环泵。

6、循环泵是采暖系统的主要设备之一，应一备一用。

7、经常注意压力变化，尽可能保持锅内压力稳定，勿使压力超过最高许可工作压力。压力表弯管每班应冲洗一次，为保持压力表正确性，每年应校验一次，如读数相差0.1mpa，应进行修理或更换。

8、锅炉进出口均应装有电接点压力式温度计，以便可靠地控制水温，特别是出水温度不得超过锅炉规范规定的出水温度。压力表和温度计应集中安装在锅炉一侧。以便观察和监视。

更多详情咨询 0311-86495859 13131112340 李召磊

或加 qq 543503743 官方微信号 haoguolu

官网 [www.guolugong.com](http://www.guolugong.com) [www.goldbangzi.com](http://www.goldbangzi.com) [www.bangzi.org](http://www.bangzi.org)